



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 68 353 67 04, fax 68 353 36 84
PKO Bank Polski S.A.

REGON: 368268097

nr r-ku 46 1020 5402 0000 0402 0401 3769

Zielona Góra, 16.10.2024r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ.261.15.2024.js

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), pn. **Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej oraz izolacji akustycznej nad salą widowiskową z wymianą instalacji oświetleniowej w Kinie Nawa przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Zielonej Górze, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Nawa”**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie:

Projektant przewidział izolację kanałów zewnętrznych z płaszczem z blachy ocynkowanej. Czy można zastosować równoważne rozwiązanie zamieniając blachę na folię dachową (membrana) marki PROTAN. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, taką membranę pokrywa się dachy. Membrana jest odporna na warunki atmosferyczne. Karta katalogowa i deklaracja właściwości użytkowych w załączniku.

Odpowiedź:

Ze względów estetycznych oraz aspektów konserwatorskich kanały zewnętrzne muszą być pokryte płaszczem ze sztywnej blachy ocynkowanej.

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część Specyfikacji.

DYREKTOR
Rafał Bukowski