



ZP.264.13.2020.7.JP

Gdynia, dn. 24.08.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/332/2020: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 24.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

- 1. W nawiązaniu do pytania nr 4 i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 20.08.2020r. zwracamy się z następującym zapytaniem: Czy Zamawiający dopuszcza, w celu zlikwidowania u-kształtów oraz załamań na sieci, inne niż założone w projekcie metody montażu rurociągu z ograniczeniem naprężeń osiowych poprzez zastosowanie np. kompensatorów lub wygrzewu wstępnego sieci ciepłej. Powyższe zmiany nie wiązałyby się ze zmianą przebiegu sieci ciepłej, powodującej układanie jej na innych działka niż wyszczególnione w projektach.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kompensatorów, ani wygrzewu wstępnego sieci ciepłowniczej, dopuszcza jedynie kompensację naturalną.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów

mgr Tomasz Szatucki