

Opole, dnia 17.01.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Dostawa wodomierzy i ciepłomierzy z modułem radiowym**”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. ZP-II/2024 w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Odpowiedź na pytanie z dn. 17.01.2024 r.

Pytanie 1

Pytania do SWZ „Dostawa wodomierzy i ciepłomierzy z modułem radiowym”:
PKT. IV.1.1):

Proszę o doprecyzowanie miejsca montażu ciepłomierza: zasilanie/powrót?

Odpowiedź

Miejsce montażu ciepłomierza to powrót.

Pytanie 2

PKT. IV.2.2.2) – dotyczy podpunktu: „czas pracy z błędem”: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia bez tej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenia bez tej funkcjonalności.

Pytanie 3

PKT. IV.2.2.3) „minimalny czas pracy baterii 10 lat”:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu gdyż Producent podaje parametr „prognozowana żywotność baterii 10 lat*”

* prognozowana żywotność baterii jest zależna od konfiguracji, parametrów transmisji radiowej, warunków temperaturowych, klimatycznych i środowiskowych oraz sumarycznej ilości zliczonego przepływu

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i aktualizuje SWZ.



**OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.**

45-867 Opole, ul. Hallera 9a · tel: 77 404-06-40

Pytanie 4

PKT. VI.1) „Gwarancja jakości”:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zgodnie z warunkami

gwarancji Producenta na okres:

- 1) 24 miesiące dla ciepłomierzy od daty dostawy,
- 2) 24 miesiące dla wodomierzy od daty dostawy.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu i aktualizuje SWZ oraz wzór umowy.

Prezes Zarządu
