

## DODATKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

1. Rozruch silników pomp w przepompowniach ścieków zakłada się z wykorzystaniem softstartu, a nie falownika.
2. Sterowanie przepompowni włączyć do istniejącej wizualizacji-monitoringu oraz systemu powiadamiania na sms o pracy i awariach przepompowni i agregatów prądotwórczych w standardzie HYDRO-MARKO.
3. Inwestor dopuszcza wykonanie pomostów wewnątrz przepompowni ścieków z tworzyw sztucznych.
4. Inwestor dopuszcza zastosowanie szaf zasilająco-sterujących wykonanych z tworzyw sztucznych.
5. W szafach sterowniczych należy zamontować amperomierze.

PREZES ZARZĄDU

*Ryszard Stojan*  
Ryszard Stojan

ZAKŁAD KOMUNALNY  
W KLESZCZEWIE Sp. z o.o.  
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo  
NIP 777-328-84-84 tel. 61 8176 062