

Krosno Odrzańskie, 11.07.2022 r.

IR.271.13.2022.RS

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „**Remont pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach**”, Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza do SWZ następujące zmiany:

1. Wyjaśnienia do SWZ:

Pyt.1: Czy wysokości legarów (17.5cm) i desek podłogowych (4.5cm) muszą być konkretnie takie ? Czy istnieje możliwość ich zmiany na inną ale wynoszącą łącznie tyle samo ? Podejrzewamy, że chodzi o uzyskanie takiego samego poziomu względem nieremontowanych elementów.

Odp.: Grubość desek pomostu może być inna lecz nie mniej niż 45 mm. Wysokość legarów może być zmieniona w granicach +/- 10 mm. Zamawiający wymaga aby nowa nawierzchnia pomostu była zlicowana z istniejącą.

Pyt.2: Czy belki stężące na remontowanych częściach są do wymiany ? Jeżeli tak to w jakiej ilości ?

Odp.: W projekcie przyjęto, że belki stężące nie są przewidziane do wymiany.

Pyt.3: Czy barierki z racji swoich gabarytów i masy mogą zostać posegmentowane, a następnie pospawane ?

Odp.: Barierki można podzielić na krótsze odcinki a po ponownym montażu pospawać i miejsca połączeń wyszlifować i pomalować miejsce łączenia farbą chlorokauczkową podkładową oraz nawierzchniową.

2. Zamawiający informuje, że **ulega zmianie termin składania ofert.**

- Nowy termin składania ofert: **22 lipca 2022 r. godzina 10.00;**
- Nowy termin otwarcia ofert: **22 lipca 2022 r. godzina 10.05;**

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Zapis przed zmianą Rozdział IX SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia: **15 lipca 2022 r. do godziny 10.00.**

Zapis po zmianie Rozdział IX SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia: **22 lipca 2022 r. do godziny 10.00.**

Zapis przed zmianą: Rozdział X SWZ:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **15 lipca 2022 r.**

Zapis po zmianie: Rozdział X SWZ:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **22 lipca 2022 r.**

z up. BURMISTRZ

Zastępca Burmistrza