SO

proj. szafa oświetleniowa



ZKP

proj. w zakresie Enea Operator



ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

LEGENDA

proj. oprawa LED 35,4W

proj. uziom pionowy (pogrążany)

UWAGI:

1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

STANLUKS s.c.
Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620, 502 720 550
NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	**Gmina Koronowo** ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo				
Nazwa inwestycji	Przebudowana drogi polegająca na montażu oświetlenia drogowego w miejscowości Więzowno w Gminie Koronowo.				
Treść rysunku	Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia.				
Stadium	Projekt techniczny				
Branża	Elektryczna			DATA	NR RYS.
Projektował	Tomasz Hibner 57/22	WKP/0212/POOE/19 sieci i instalacje elektryczne		30.01.2023	E-2
Opracował				SKALA	

Sprawdzał	Jakub Wróblewski	WKP/0255/POOE/15 sieci i instalacje elektryczne			