P13/23	8WE	Podczyt klap KP118–121
P13/24	8WE	Podczyt klap KP122–125
P13/25	8WE	Podczyt klap KP126–129
P13/26	8WE	Podczyt klap KP130; KP132–134
P13/27	8WE	Podczyt klap KP135–136
P13/28	8WY	Sterowanie klap KP118–130; KP132–136
P13/29	8WE	Podczyt szaf RW1,RW2,RW3,RW4
P13/30	8WE	Podczyt szaf RW5,RW6,RW7
P13/31	8WE	Podczyt szaf N/T4–N,N/T4–W, TCH
P13/32	8WY	Sterowanie szaf RW1,RW2,RW3,RW4
P13/33	8WY	Sterowanie szaf RW5,RW6,RW7
P13/34	8WY	Sterowanie szaf N/T4–N,N/T4–W, TCH;
P13/35.1 P13/35.2 P13/35.3	x3 2WE/1WY	Sygnalizator S–3/1–S3/3

P13/14	8WE	Podczyt klap KP131; KP137–139
P13/15	8WE	Podczyt klap KP140–141
P13/16	8WE	Podczyt klap KP144–147
P13/17	8WY	Sterowanie klap KP131; KP137–141; KP144–147
P13/18	2WE/1WY	Sterowanie i podczyt CKD1
P13/19.1 P13/19.2 P13/19.3	x3 2WE/1WY	Sygnalizatory S–3/4–S–3/5
P13/20	8WY	Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWA.13, DWA.14,DWA.15,DWA.16
P13/21	2WE/1WY	Podczyt zasilacza ZSP+3/2
P13/22	8WY	Sterowanie windy 3 i 4

P13/11	8WE	Podczyt klap KP148–151
P13/12	8WE	Podczyt klap KP142–143
P13/13	8WY	Sterowanie klap KP142–143;KP148–151
P13/13.1 P13/13.2 P13/13.3	x3 2WE/1WY	Sygnalizatory S–3/6.1, S–3/6–9

LEGENDA:

- – Sygnalizator akustyczny SA–K6
- – EKS–4001 – moduł, posiadający 1 przekaźnik do sterowania urządzeniami oraz 2 wejścia monitorujące.
- – EWS–4001 – moduł, posiadający 8 przekaźników do sterowania urządzeniami.
- – EWK–4001 – moduł, posiadający 8 wejść monitorujących
- ZSP – zasilacz systemów ppoż prod. MERAWEX ZSP135–DR–7A–3
- – PO–63 – przycisk z sygnalizacją POŻAR (klapa uruchomiona)
- SN – siłownik do drzwi napowietrzających
- S – siłownik do klap dymowych
- TD – trzymacz drzwiowy
- – kontrola dostępu
- – wypust instalacyjny 1–faz, L, N, PE, dla urządzeń zasilanych na stałe

P2/1 — kolejny numer elementu w pętli; numer pętli instalacji SSP

1. Na każdym elemencie liniowym systemu należy umieścić (trwale opisany) jego numer logiczny w ten sposób aby był czytelny z poziomu podłogi.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie centrali sygnalizacji pożaru należy umieścić zafoliowane plany instalacyjne systemu.
3. Wszystkie elementy składowe instalacji SSP wg systemu Polon 4900.
4. Pętle systemu SSP wykonać przewodami typu HTKSHekw 1x2x1 (PH90) natomiast obwody sterownicze należy wykonać przewodami typu NHXH
5. Przewody E90 należy mocować przy pomocy atestowanych, systemowych uchwytów.
6. W przypadku montażu sygnalizatorów akustycznych na ścianie, należy zwiększyć ich ilość.

Obiekt: PRZEBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU NR 21 USYTUOWANYM NA TERENIE KAMPUSU UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE	PNP INŻYNIERIA ul. Wokalna 4, 02-787 Warszawa, tel.: +48 22 405 45 15, www.pnpi.pl, biuro@pnpi.pl	Temat rys.: Rzut poziomu+3 część A – instalacje SSP		Skala: 1:100	Data: 01.2020
		Projektant	mgr inż. Sylwester Bogucki upr. nr MAZ/0265/PWBE/15	mgr inż. Michał Moczydłowski upr. nr MAZ/0550/PWOE/14	Faza: PROJ. BUD-WYK	Numer rysunku: IE.09