LEGENDA:

D – Sygnalizator akustyczny SA-K6

EKS–4001 – moduł, posiadający 1 przekaźnik do sterowania urządzeniami oraz 2 wejścia monitorujące.

EWS–4001 – moduł, posiadający 8 przekaźników do sterowania urządzeniami.

EWK–4001 – moduł, posiadający 8 wejść monitorujących

ZSP – zasilacz systemów ppoż prod. MERAMEX ZSP135-DR-7A-3

PO–63 – przycisk z sygnalizacją POŻAR (klapa uruchomiona)

SO – siłownik do drzwi napowietrzających

S – siłownik do klap dymowych

TD – trzymacz drzwiowy

– kontrola dostępu

– wypust instalacyjny 1-faz, L, N, PE, dla urządzeń zasilanych na stałe

P2/1
- kolejny numer elementu w pętli
- numer pętli instalacji SSP

1. Na każdym elemencie liniowym systemu należy umieścić (trwale opisany) jego numer logiczny w ten sposób aby był czytelny z poziomu podłogi.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie centrali sygnalizacji pożaru należy umieścić zafoliowane plany instalacyjne systemu.
3. Wszystkie elementy składowe instalacji SSP wg systemu Polon 4900.
4. Pętle systemu SSP wykonać przewodami typu HTKSHekw 1x2x1 (PH90) natomiast obwody sterownicze należy wykonać przewodami typu NHXH
5. Przewody E90 należy mocować przy pomocy atestowanych, systemowych uchwytów.
6. W przypadku montażu sygnalizatorów akustycznych na ścianie, należy zwiększyć ich ilość.

P12/16	8WE	Podczyt klap KP100–103
P12/17	8WE	Podczyt klap KP107
P12/18	8WY	Sterowanie klap KP100–103; KP107;
P12/19.1 P12/19.2 P12/19.3	x3 2WE/1WY	Sygnalizatory S–2/1–S–2/6;
P12/20	8WY	Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWA.9, DWA.10,DWA.11,DWA.12.
P12/21	2WE/1WY	Podczyt zasilacza ZSP+2/2

P12/13.4 P12/13.5 P12/13.6	x3 2WE/1WY	Sygnalizatory S–2/7–S–2/9;
P12/14	8WE	Podczyt klap KP104–106
P12/15	8WY	Sterowanie klap KP104–106;

Obiekt: PRZEBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU NR 21 USYTUOWANYM NA TERENIE KAMPUSU UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE	PNP INŻYNIERIA ul. Wokalna 4, 02-787 Warszawa, tel.: +48 22 405 45 15, www.pnpi.pl, biuro@pnpi.pl	Temat rys.: Rzut poziomu+2 część A – instalacje SSP	Skala: 1:100	Data: 01.2020
		Projektant: mgr inż. Sylwester Bogucki, upr. nr MAZ/0265/PWBE/15; mgr inż. Michał Moczydłowski, upr. nr MAZ/0550/PWOE/14	Faza: PROJ. BUD-WYK	Numer rysunku: IE.07