LEGENDA:

- – Sygnalizator akustyczny SA-K6
- EKS-4001 – moduł, posiadający 1 przekaźnik do sterowania urządzeniami oraz 2 wejścia monitorujące.
- EWS-4001 – moduł, posiadający 8 przekaźników do sterowania urządzeniami.
- EWK-4001 – moduł, posiadający 8 wejść monitorujących
- ZSP – zasilacz systemów ppoż prod. MERAWEX ZSP135-DR-7A-3
- TSR-4000 – Terminal sygnalizacji równoległej
- PO-63 – przycisk z sygnalizacją POŻAR (klapa uruchomiona)
- SN – siłownik do drzwi napowietrzających
- S – siłownik do klap dymowych
- T – trzymacz drzwiowy
- K – kontrola dostępu
- wypust instalacyjny 1-faz, L, N, PE, dla urządzeń zasilanych na stałe

P2/1
- kolejny numer elementu w pętli
- numer pętli instalacji SSP

1. Na każdym elemencie liniowym systemu należy umieścić (trwale opisany) jego numer logiczny w ten sposób aby był czytelny z poziomu podłogi.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie centrali sygnalizacji pożaru należy umieścić zafoliowane plany instalacyjne systemu.
3. Wszystkie elementy składowe instalacji SSP wg systemu Polon 4900.
4. Pętle systemu SSP wykonać przewodami typu HTKSHekw 1x2x1 (PH90) natomiast obwody sterownicze należy wykonać przewodami typu NHXH
5. Przewody E90 należy mocować przy pomocy atestowanych, systemowych uchwytów.
6. W przypadku montażu sygnalizatorów akustycznych na ścianie, należy zwiększyć ich ilość.

P11/10	8WE	Podczyt klap KP80–83
P11/11	8WE	Podczyt klap KP84–85; KP91–92
P11/12	8WY	Sterowanie klap KP80–85; KP91–92; Odłączenie KD5,KD6
P11/13.1 P11/13.2 P11/13.3	x3 2WE/1WY	Sygnalizatory S-1/1–S-1/5, S-1/5.1
P11/14	8WY	Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWA.5, DWA.6,DWA.7,DWA.8
P11/15	2WE/1WY	Podczyt zasilacza ZSP+1/2

obudowa 4xEKS

P11/7	8WE	Podczyt klap KP86–89
P11/8	8WE	Podczyt klap KP90
P11/9	8WY	Sterowanie klap KP86–90; Odłączenie KD7,KD8
P11/9.1 P11/9.2 P11/9.3	x3 2WE/1WY	Sygnalizatory S-1/6–S-1/10

obudowa 4xEKS

UWAGI:
1. Elementy klap, kurtyn i wiatrołapu pracujące w systemie z kierowaniem ruchu o przekazy instrukcji Rozdz.D
2. Odczyt kl. [ESI] elementy podanego ciągu w pomieszczeniu dźwiękowym
3. Przycisk ręczny ROP do pracy w systemie SAP obejmuje wyłącznie z wyjść z kierowaniem
4. Dystrybucja w pomieszczeniu pod ciągiem [ESI]
5. Akcesoria i taśmy wykonawcze wykonywane są w kolorze wyjścia ewakuacyjnego oznaczonych w kierunku ewakuacji.
Minimalna w pomieszczeniu na przejściach wynosi 1,65 m.
Skrzynki na wkładce w pomieszczeniu z kierunkiem.
6. Wszystkie [ESI] w pomieszczeniu stałego wyjścia.
7. VAV - regulatory wydatku powietrza wyposażone w elektryczne siłowniki do regulatorów

Obiekt:	PRZEBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU NR 21 USYTUOWANYM NA TERENIE KAMPUSU UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE	PNP INŻYNIERIA ul. Wokalna 4, 02-787 Warszawa, tel.: +48 22 405 45 15, www.pnpi.pl, biuro@pnpi.pl	Temat rys.:	Rzut poziomu+1 część A – instalacje SSP	Skala: 1:100 / Data: 01.2020
			Projektant	mgr inż. Sylwester Bogucki upr. nr MAZ/0265/PWBE/15 / mgr inż. Michał Moczydłowski upr. nr MAZ/0550/PWOE/14	Faza: PROJ. BUD-WYK / Numer rysunku: IE.05