

znak sprawy ORG.271.13.2022 Z-13/22

Babiak, dn.09.12.2022 r.

Gmina Babiak
Plac Wolności 5
62-620 Babiak

Do wszystkich zainteresowanych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII”

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie prawomocnych dokumentów, tj. decyzji zarządców dróg, które przedstawią zakres odtworzenia nawierzchni oraz zestawienie, które wskaże wprost na których odcinkach sieci i na jakiej długości przewidziano dany rodzaj odtworzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie drogi, w których realizowana będzie inwestycja budowy kanalizacji należą do inwestora. W związku z powyższym inwestor nie wydawał decyzji w sprawie odtworzeń nawierzchni, ponieważ w fazie projektu brał udział w określeniu zakresu odtworzeń ustalony w przedmiarze robót i z tego zakresu Wykonawca będzie rozliczany.

Pytanie nr 2

Na profilu podłużnym (rys. 6.5 do dokumentacji w m. Mchowo) przewidziano przewiert w rurze przewiertowej DN323,9 na długości 5,0m, natomiast w przedmiarze oraz na planie sytuacyjnym brakuje informacji na ten temat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie przewiertu pod dnem przepustu jest konieczne do wykonania. Wykonanie przewiertu należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 3

Według informacji od producenta przepompowni, ze względu na lokalizację przepompowni w pasie drogi, dla obiektów nie ma możliwości montażu żurawia słupowego. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego rodzaju żurawia, który ma zostać umieszczony na terenach przepompowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zlokalizowane przepompownie w pasie dróg gminnych w rzeczywistości zlokalizowane są poza układem komunikacyjnym, zarówno kołowym jak i pieszym. Proszę uwzględnić w wycenie w przepompowni P1, P3, P4, P5 montaż tulei, a w przepompowni P2 montaż kompletnego żurawia słupowego.



POLSKI
ŁAD



Pytanie nr 4

Ze względu na powyższe zapytania, rozbieżności w projekcie oraz dalsze problemy związane z pozyskaniem ofert od dostawców i podwykonawców urządzeń i materiałów oraz z uwagi na duży zakres wyceny wnosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert o min. 14 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na przesunięcie terminu otwarcia ofert.