

ZAP.271.4.2022.ASK (P-1)

Góra Kalwaria, dnia 23.03.2022 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw Nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający określi, początek i koniec odcinka ul. Spacerowej i Długiej, które są przedmiotem przetargu?

Ad 1

Zamawiający informuje, iż przedmiotem przetargu jest dokończenie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej ul. Długiej i ul. Spacerowej zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub powiatowej ?

Ad 2

Zamawiający informuje, iż dla robót związanych z funkcjonowaniem drogi nie są naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie przetargu jest wykonanie wjazdów i chodników w ulicach Długiej i Spacerowej?

Ad 3

Zamawiający informuje, iż zakres prac nie obejmuje wykonania wjazdów i chodników w ul. Długiej i ul. Spacerowej.

Pytanie nr 4

Jaką konstrukcję jezdni, chodników i wjazdów należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z przedmiarem i SWZ czy zgodnie z załączoną dokumentacją?

Ad 4

Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania konstrukcji jezdni o następujących parametrach:

1. stabilizacja podłoża betonem C1,5/2, grubość 10cm;
2. warstwa mrozochronna z pospółki, grubość 20cm;
3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20cm, w tym:
 - a) dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 35/63,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 12 cm;
 - b) górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 5/35 stabilizowanego mechanicznie, grubości 8 cm;
4. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubości 4 cm;
5. ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton, kolor szary, grubość 8cm.

Katarzyna Kochańska