



**Urząd Miasta Szczecin**  
**Wydział Ochrony Środowiska**  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 5838, fax +4891 42 45 432  
wosr@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin, 2023-07-10

**Usługi Projektowe**  
**Adela Jackowiak-Olszewska**  
**ul. Sosnowa 10**  
**72-006 Szczecin - Mierzyn**

**Nasz znak: WOŚr-VIII.7012.2.51.2023.JC**

**Dotyczy:** uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *"Budowa sieci wodociągowej dn 125 mm wraz z przełączeniem przyłączy wody dn 100/40 mm w ul. Zgorzeleckiej w Szczecinie na dz. nr 9/7 obręb 3022"*.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin informuje, że **uzgadnia** przedłożoną dokumentację projektową opracowaną dla zadania pn. *"Budowa sieci wodociągowej dn 125 mm wraz z przełączeniem przyłączy wody dn 100/40 mm w ul. Zgorzeleckiej w Szczecinie na dz. nr 9/7 obręb 3022"* **pod warunkiem** skorygowania dokumentacji we wskazanym zakresie:

1. W tab. 1 na str. 6-9 we wskazaniach do gospodarki drzewostanem dla części drzew zalecono wykonanie cięć sanitarnych, w opisach stanu zdrowotnego brak informacji uzasadniających ich wykonanie. Należy uzupełnić opis stanu zdrowotnego drzew, uzasadniający wykonanie tych cięć np. posusz (ze wskazaniem ile % korony obejmuje, usunięcie jemioty itp.).
2. Drzewa nr 11, 12, 13 figurują w tabeli jako akacje (*Acacia*), należy skorygować gatunek na robinie akacjową (*Robinia pseudoacacia*).
3. Należy skorygować zapis zawarty w pkt. 8.2 na str. 13 dotyczący kwestii kto może nadzorować prowadzenie cięć w koronach drzew, zgodnie z załącznikiem nr 14 do *Obowiązków Podmiotów Miejskich\** zwanych dalej *Obowiązkami*.

\*Obowiązki Podmiotów Miejskich – Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin (z późn. zm.).

4. Należy dostosować opis zakresu kontroli inspektora nadzoru (pkt. 8.4 str. 14) do zakresu planowanych prac. Obecnie opis uwzględnia m. in. kontrolę jakości robót przy wycince i przesadzaniu drzew, co nie jest przewidziane podczas realizacji ww. inwestycji. Z opisu wykonania cięć należy usunąć zapis dotyczący wycinki drzew (pkt. d) na str. 28, gdyż projekt nie przewiduje wycinek.
5. W części opisowej podano informacje, rysunki dotyczące korytowania i wykonania obrzeży (str. 16 i 23), przedłożony projekt nie zakłada wykonania nawierzchni i obrzeży. Należy usunąć z opisu elementy nieobjęte zakresem opracowania.
6. Przy zastosowaniu ogrodzeń ochronnych należy zastosować rozwiązania bez konieczności wykonania fundamentu ogrodzenia. Należy skorygować opis wygrodzeń i usunąć rys. 7 na str. 23 uwzględniający fundamentowanie. Proponuje się montaż tymczasowych ogrodzeń na stopie nie związanej trwale z gruntem.
7. W zestawieniu zaleceń SOD dla poszczególnych drzew (tabela w pkt. 9.15 na str. 30) podano zalecenia jedynie dla drzew oznaczonych numerami 1 - 6 w inwentaryzacji. Należy uzupełnić wykaz o opis dla pozostałych drzew, wskazując sposób zabezpieczenia drzew oraz przy których drzewach prace należy prowadzić ręcznie lub przeciskiem.
8. Tut. WOŚr akceptuje przesłaną drogą e-mail w dniu 10.07.2023 r. lokalizację ogrodzeń ochronnych i odeskowania pni wraz ze wskazaniem gdzie prace mają być prowadzone ręcznie, a gdzie przeciskiem (zał. 1 do niniejszego pisma). Jednocześnie informujemy że dopuszczamy realizację prac minikoparką od krawędzi ogrodzeń drzew na odcinkach: od drzew nr 10 do 18 i nr 24 do 31.
9. Planszę Z2 należy opisać w metryczce zgodnie z zawartością - jest to projekt ochrony zieleni, a plansza Z3 to projekt gospodarki drzewostanem. Na planszy Z3 drzewa nr 1 i 2 wskazane zostały do przeprowadzenia oprysków ochronnych – brak informacji w części opisowej o przyczynie konieczności wykonania oprysku. Należy uzupełnić informacje w tabeli inwentaryzacyjnej (opis stanu zdrowotnego i wskazania do gospodarki drzewostanem) uzasadniający wykonanie oprysków.
10. Z wymienionych działań rehabilitacyjnych (pkt. 9.13 str. 28) należy usunąć punkty dotyczące cięć w koronach drzew i cięć korzeni, gdyż nie są to działania rehabilitacyjne poprawiające kondycję drzew.



11. Należy uzupełnić dokumentację o wzory kart raportów prawidłowości przebiegu prac z zakresu gospodarki drzewostanem, prawidłowości przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, wykonania i pielęgnacji zieleni, zgodnie z załącznikami nr 9, 10, 11 do *Obowiązków\** oraz dołączyć wzór etykiety do oznaczania strefy SOD zgodny z zał. nr 12 do *Obowiązków\**.
12. Nie dostarczono wersji elektronicznej dokumentacji (płyta CD zawierająca pliki w formie PDF i edytowalnej).

**Poprawioną zgodnie z ww. uwagami dokumentację (wydruk i wersję elektroniczną) należy złożyć do tut. Wydziału Ochrony Środowiska. W przypadku wprowadzenia zmian wynikających ze sformułowanych uwag dokumentacja **nie wymaga ponownego uzgodnienia**. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności wprowadzenia nowych istotnych zmian w dokumentacji projektowej, które wpłyną na zmianę uzgodnionego sposobu ochrony drzew, konieczne będzie zaktualizowanie projektu ochrony zieleni i przełożenie do uzgodnienia tut. Wydziału.**

Przypominamy, że podczas odbioru dokumentacji przez Zamawiającego Podmiot Miejski realizujący inwestycję ma obowiązek weryfikacji zgodności dokumentacji projektowej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Ponadto do obowiązków Podmiotów Miejskich należy zapewnienie inwestorskiego nadzoru dendrologicznego zgodnie z wytycznymi ujętymi w § 7 *Obowiązków\**.

W Wydziale Ochrony Środowiska sprawę prowadzi Joanna Czerwińska,  
tel. 91 480 20 31, e-mail: [jczerwinska@um.szczecin.pl](mailto:jczerwinska@um.szczecin.pl)

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Aneta Kaszkowska

Załącznik:

1. mapka z lokalizacją wygrodzeń drzew i wskazaniem metod prowadzenia robót

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

