



Mysłowice, dn.05.05.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa hal do piaskowania i magazynowania” – część II (WT.2370.3.2023)

Zamawiający informują, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z następującymi wnioskami o zmianę treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności projektowej związanej z obudową ścian hali magazynowej. W projekcie założono płyty ściennie o odporności EI60, natomiast okna zaprojektowano bez odporności ogniowej, wykonane z PCV. W naszej ocenie okna w osi 2, powinny posiadać właściwość min EI 30 natomiast okna w osi 1 bez wymogu odporności pożarowej. W związku z powyższym, okna powinny zostać wykonane w systemie stalowym lub aluminiowym z zachowaniem odporności EI30. Możliwe rozwiązanie alternatywne, to rezygnacja z okna w osi 2 na rzecz pełnej ściany z paneli EI60.

Odpowiedź:

Zamawiający podjął decyzję o zlikwidowaniu okien w osi 2 od strony istniejącego budynku oraz wykonie ściany pełnej z płyt warstwowych EI 60 zgodnie z projektem. Okna w osi 1 pozostają takie jak w projekcie – PCV

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

DYREKTOR
CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA
z up.
dr Paweł Karol Gąsiorczyk
Naczelnik Wydziału Dokumentacji i Zbiorów