

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU

ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław

tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41

e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

NIP 792-18-05-529 regon 650903227

www.pzdjaroslaw.pl

Numer sprawy: ZP.271.1.8.2022

Jarosław, dnia 2 czerwca 2022r.

SPROSTOWANIE dot. wyjaśnienia z dnia 01.06.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487,8 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” (oznaczenie sprawy ZP.271.1.8.2022).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w dniu 31.05.2022r. dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487,8 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248**”. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następującej korekty na zadane poniżej pytanie:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji $R_m=2,5$ MPa (poz. 11 d.6 oraz 36 d.14) metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu.

Sprawę prowadzi:

mgr Marcin Cetnarowicz – St. Inspektor

tel. 16 621 64 49 wew: 230

tel. kom.: 730 611 617

e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

Z poważaniem,

**DYREKTOR POWIATOWEGO
ZARZĄDU DRÓG W JAROSŁAWIU**

mgr Paweł Tworek
.....