



WENTYLACJA NAWIEWNA  
WĘZŁA CIEPLNEGO KANAŁEM "Z" - skala 1:20



PRZEKRÓJ POZIOMY A-A - skala 1:20



PRZEKRÓJ PIONOWY X-X skala 1:20

- kanały wykonać z blachy stalowej ocynkowanej
- dół kanałów na wys.30cm od posadzki węzła
- kanały zewnętrzne ocieplić mineralną
- wlot kanału zabezpieczyć aluminiową kratką wentylacyjną kolor kratki dostosować do koloru elewacji

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalne w Zarębach kościelnych			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne	
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne	
		Rysunek: Wentylacja - kanał zewnętrzny	
Branża	Stadium	Skala	№
KB	PW	1:20	1/0