



Stare Babice, dnia 19 maja 2023 r.

WIZIF.271.14.2023

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych i destruktywnych na terenie gminy Stare Babice”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm. - dalej „ustawa pzp”) informuje, że w dniu 18.05.2023 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

**Pytanie 1:**

Proszę o informację, które punkty w załączniku 11 (wytyczne dot. zabezpieczenia urządzeń wod-kan w trakcie przebudowy ulic gminnych) są wiążące dla przedmiotowego zadania. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że do wykonania jest nawierzchnia ścieralna o gr. 5 cm na istniejących drogach wraz z korektą profilu podłużnego drogi i kamiennymi pobocznymi, natomiast w zał. 11 wyszczególnione są roboty związane z wykonaniem podbudów, warstw wiążących, wykonaniem nowych skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej.

**Pytanie 2:**

Ponadto w zał. 11 przewidziano czyszczenie kanału sanitarnego, przeglądanie sieci wodno-kan., oraz wykonanie teleinspekcji kanału kamerą CCTV na czystość. Wg załącznika 11 roboty te są niezbędne do uzyskania protokołu odbioru końcowego. Wobec powyższego, proszę o odpowiedź, jak na wstępie.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:**

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania wiążące są zapisy dotyczące zabezpieczenia urządzeń wod-kan. i regulacji wysokościowych urządzeń wod-kan. tj. włączów, zasów i hydrantów podziemnych w związku z tym, że zadanie dotyczy tylko wykonania tzw. nakładek o nawierzchni ścieralnej o gr. 5 cm na istniejących drogach. Do uzyskania protokołu odbioru końcowego nie będzie konieczne czyszczenie kanału sanitarnego, przeglądanie sieci wodno-kan., oraz wykonanie teleinspekcji kanału kamerą CCTV na czystość.

Terminy składania, otwarcia pozostają bez zmian.

Dokonane wyjaśnienia stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia dostępne są na stronie Zamawiającego [https://platformazakupowa.pl/pn/stare\\_babice](https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice).