



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP-752/23

Poznań, 01.09.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-77/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. zaprojektowanie i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dla Domu Studenckiego „Karolek” wraz z rozbudową systemu o budynek hali sportowej oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku sali sportowej.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Ponownie zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Z przyczyn od nas niezależnych nie mogliśmy uczestniczyć w wizji w wyznaczonym przez Państwa terminie. W opinii Wykonawcy wyznaczenie dodatkowego terminu jest jak najbardziej na korzyść Zamawiającego poprzez zwiększenie konkurencyjności składanych ofert. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 27 SWZ, poprzez wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w dniu 5 września 2023r. o godz. 9:00.**

**Miejsce spotkania: Dom Studencki Karolek, ul. Rokietnicka 5e w Poznaniu.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający potwierdza, że w postępowaniu należy wykorzystać istniejące głośniki DSO, 448 głośniki ściennie oraz 102 głośniki sufitowe wraz z liniami przewodów na których są zamocowane głośniki?

Co w momencie gdy jakiś organ sprawdzający (inspektor, straż PSP) zapyta o aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP na stare głośniki i trasy kablowe, i zakwestionuje możliwość wykorzystania starych głośników w nowym systemie DSO, co wtedy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wykorzystanie istniejących elementów systemów (trasy kablowe, okablowanie linii głośnikowych, głośniki DSO). Całość zadania jest do wykonania w formie zaprojektuj-wybuduj, gdzie w zakresie zadania jest m.in. uzgodnienie dokumentacji projektowej (na bazie której będzie realizowane zadanie) z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. Zamawiającemu zależy, aby system DSO był systemem sprawnym i certyfikowanym.**



**UNIWERSYTET MEDYCZNY  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

---

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) jako termin składania ofert wskazuje się: 12.09.2023r. godz.: 10:00,
- 2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 12.09.2023 r. godz.: 11:00.
- 3) jako termin związania ofertą wskazuje się 11.10.2023 r.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**