

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 21 listopada 2023 r.

ZP.271.1.11.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie, gm. Pakość**”.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 17.11.2023 r.

Pyt.:

Zwracam się z wnioskiem o rozpatrzenie parametrów oferowanego przez nas produktu, a następnie o jego dopuszczenie zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Jest to bardzo wysokiej jakości nawierzchnia z włókien polietylenowych, które poprzez odpowiedni dobór kombinacji kolorów i użytych włókien ma być zbliżona do kolorystyki uzyskiwanej na boiskach z trawy naturalnej z wypełnieniem granulatem EPDM z recyklingu oraz konkurencyjna cenowo. Jednocześnie nadmieniam, że brak wymogu dotyczącego parametrów trawy syntetycznej może skutkować otrzymaniem ofert na produkty niskiej jakości, Zamawiającemu powinno zależeć, aby produkt zainstalowany na boiskach był bezpieczny, wytrzymały, wysokiej jakości, dający gwarancję długotrwałego użytkowania i zapewniający wysoki komfort jego użytkowania oraz pochodzący od podmiotu, który cieszy się nienaganną opinią wśród użytkowników. Parametry nawierzchni, o której dopuszczenie do postępowania wnosimy, zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu:

Parametry	Proponowane
<i>Typ i rodzaj włókna</i>	<i>Monofilowe (PE) o przekroju karo, diamentu, wzmocnione rdzeniem, dwa kolory w jednym pęczku</i>
<i>Wysokość włókna</i>	<i>60 mm</i>
<i>Dtex</i>	<i>13.000</i>
<i>Ciężar włókna</i>	<i>1.700 g/m²</i>
<i>Grubość włókien</i>	<i>360 μm</i>
<i>Ilość włókien</i>	<i>121.200 /m²</i>
<i>Ilość pęczków</i>	<i>10.100/m²</i>
<i>Waga całkowita nawierzchni</i>	<i>3.000 g/m²</i>
<i>Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu</i>	<i>150 N</i>
<i>Wytrzymałość włókna na wrywanie</i>	<i>40 N</i>
<i>Przepuszczalność wody – nawierzchnia</i>	<i>2.000 mm/h</i>
<i>Przepuszczalność wody przez kompletny system</i>	<i>1.000 mm/h</i>
<i>Wypełnienie</i>	<i>Granulat EPDM z recyklingu</i>

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty tj.:

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
- e) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- f) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzone przez niezależne i akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1: 2013? PN-EN 15330-1: 2014 lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1 2013 podpisana przez producenta;
- g) raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzający wynik testu Lisport dla włókna w ilości min. 300 000 cykli;
- h) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee wystawiony dla producenta trawy;

Podsumowując prosimy o informację:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje powyższy system nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach opisanych w treści zapytania?

Odp.: *Zamawiający akceptuje powyższy system trawy syntetycznej pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów wskazanych w załączniku- uzupełnienie parametrów sztucznej trawy.*

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI