

Płużnica, dnia 8 marca 2024 r.

Gmina Płużnica  
Płużnica 60  
87-214 Płużnica

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej p.z.p. na ROBOTY BUDOWLANE pn.

## Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo

Działając na mocy art. 284 ust. 1, 2 p.z.p., Gmina Płużnica jako Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

### Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

#### Pytanie 1)

W Rozdziale 4 SWZ zamieszczono zapis „Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 maja 2024 r. od dnia udzielenie zamówienia tj. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.” Otwarcie ofert zostało zaplanowane na 11.03.2024r, zatem możemy przyjąć, że umowa z Zamawiającym zostanie podpisana w ciągu 2-3 tygodni po otwarciu ofert. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie skrzyżowania z DW 543, w związku z tym należy przewidzieć czas na wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Starostwem Powiatowym we Wąbrzeźnie oraz Gminą Płużnica. Z Naszego doświadczenia wynika, że czas na zaopiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu może wynosić 1 miesiąc. Po uzyskaniu opinii należy zatwierdzić projekt czasowej organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co za tym idzie należy uwzględnić kolejny miesiąc na uzyskanie zatwierdzenia. W związku z powyższym najbliższy przewidywany termin wejścia na budowę to 20.05.2024r. Wykonanie przedmiotowego zamówienia w tak krótkim okresie jest technologicznie niemożliwe. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.07.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 10 czerwca 2024 r.

**Pytanie 2)**

**Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.**

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie 3)**

**W przedmiarze wyszczególniono poz. 37 oraz poz. 38 dot. ogrodzeń. Prosimy o informacje czy do wyceny należy przyjąć nowe materiały na ogrodzenie? Czy ww. pozycje przedmiarowe obejmują tylko przestawienie ogrodzenia?**

Odpowiedź:

Należy przyjąć nowe materiały na ogrodzenie.

**Pytanie 4)**

**W przedmiarze wyszczególniono poz. 33 oraz poz. 34 dot. naprawy przepustów rurowych? Czy do wyceny należy przyjąć nowe rury przepustowe oraz ścianki czołowe?**

Odpowiedź:

Należy przyjąć nowe rury przepustowe oraz ścianki czołowe.

**Pytanie 5)**

**Czy regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych obejmuje wymianę elementów na nowe?**

Odpowiedź:

Tak z uwzględnieniem wymiany na nowe pokryw, pierścieni odciążających.

**Pytanie 6)**

**Czy Zamawiający wymaga paletyzacji brukowca o grubości 16-20 cm z rozbiórki?**

Odpowiedź:

Nie wymaga.

**Pytanie 7)**

**Prosimy o potwierdzenie, że karczowanie pni, należy skalkulować w ilości zgodnej z przedmiarem (poz. 5 przedmiaru robót).**

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 8)**

**Prosimy o dołączenie rysunków dot. Projektu Stałej Organizacji Ruchu.**

Odpowiedź:

Załączam.

**Pytanie 9)**

**W przedmiarze wyszczególniono poz. 19 oraz poz. 20 „Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – krotność 1,33” w ilości 615 m<sup>2</sup>, natomiast na przekroju konstrukcyjnym dla poszerzenia przewidziano 20 cm kruszywa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.**

Odpowiedź:

W przedmiarze wskazano właściwą ilość.

**Pytanie 10)**

**W przedmiarze wyszczególniono nawierzchnię peronu z kostki brukowej grub. 6 cm w ilości 310 m<sup>2</sup>, natomiast na przekroju grubość kostki wynosi 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.**

Odpowiedź:

Peron należy wykonać z kostki brukowej o grubości 6 mm.

**Pytanie 11)**

**Prosimy o dołączenie przekrojów zjazdów bitumicznych.**

Odpowiedź:

Zjazdy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przedmiarem robót.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 p.z.p., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **13 marca 2024 r. godz. 09:30**, natomiast otwarcie ofert nastąpi 136 marca 2024 r. godz. 10:00

.....  
/Kierownik Zamawiającego/