

Dobrzyń nad Wisłą, 24.10.2023 r.

IR.ZP.EM.271.10.23

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

z dnia 23.10.2023 roku

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

Treść pytania 1

W związku z chęcią udziału w postępowaniu, prosimy o potwierdzenie, że na odcinku kanalizacji od studni Si4 do studni S1 rzędne terenu istniejącego pokrywają się z rzędnymi terenu projektowanego, natomiast na odcinku od studni S1 do wylotu należy wykonać nasyp w celu podniesienia terenu. Jednocześnie prosimy o ujęcie w przedmiarach ww. czynności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że od studni Si4 do S1 rzędna terenu projektowanego nie ulega zmianie względem terenu istniejącego. Od studni S1 do wylotu należy wykonać okopcowanie rurociągu w miejscu gdzie kanał z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu będzie zbyt płytko - rzędna kanału oraz kopca nad nim zgodnie z profilem podłużnym. Z uwagi na fakt, iż załączony przedmiar robót jest materiałem jedynie pomocniczym, okopcowanie oferent winien przewidzieć i uwzględnić w swojej ofercie na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski