

Margonin, dnia 30.05.2022r.

WR-ZP.271.7.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Margoninie w rejonie ulic Cmentarna – Strzelecka – Zielona”, Numer sprawy: ZP.271.7.2022.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 1 z dnia 25 maja 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej w Margoninie w rejonie ulic Cmentarna – Strzelecka – Zielona**”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury strukturalnej PP o sztywności obwodowej SN8, ponieważ nie mam rur PVC o średnicy pow. 630, a rura ciśnieniowa PEHD SDR17 znacznie zwiększy koszt budowy.

Odpowiedź nr 1Z

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury strukturalnej PP o sztywności obwodowej SN8.


BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki