

Nr sprawy: IR.271.9.2021.SR

Odpowiedzi na zapytania do postępowania prowadzonego pn.:
„Dostawa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie (3)”

Zamawiający, Gmina Krosno odrzańskie, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Jak rozwiązany jest system orynnowania ? Czy jest narzucony czy też można go wykonać wg uznania wykonawcy, tak aby spełniał normy ?
2. Co rozumieją Państwo pisząc o okładzinie zewnętrznej ścian ? Czy jest to panel HPL czy też blacha ? Proszę doprecyzować
3. Czy zastosowanie pianki PUR i płyty laminowanej nie kłóci się z wymogami ppoż. ? We wcześniejszych próbach przetargu były precyzyjnie określone powierzchnie danego obiektu jakie mają być zrealizowane dla szatni lub sanitariatów. W tym brakuje nawet o tym wzmianki jak i szkicu poglądowego.
4. Czy oferta ma być dostosowana i rozplanowana przez Wykonawcę wedle uznania ? Czy ma spełniać warunki sanepidu odnośnie minimalnych powierzchni dotyczących przestrzeni WC, dla korzystania z umywalek czy też natrysków.
5. Czy Wykonawca może sam przyjąć zapotrzebowanie na ciepłą wodę ? Ponieważ w tym zapytaniu brakuje informacji dotyczących podgrzewaczy wody.

Odpowiedzi:

1. Zgodnie z treścią zaproszenia i Opisem przedmiotu zamówienia: „Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC” – system powinien być tak skonfigurowany, by odebrać wodę opadową z powierzchni dachu.
2. Wykładzina elewacyjna, która nie wymaga żadnej konserwacji podczas użytkowania oraz jest odporna na uderzenia i zarysowania, np. Vox Kerrafront.
3. Zastosowane rozwiązania muszą odpowiadać warunkom ppoż.
4. Zgodnie z treścią zaproszenia i Opisem przedmiotu zamówienia: obiekt ma być wykonany na planie prostokąta o wymiarach ok. 12 m na 4,5 m, składać się dwóch przestronnych szatni z łazienkami i wc, szatni sędziego z sanitariatem, każda trzech głównych części musi posiadać indywidualne wejście. Potencjalny wykonawca jest zobowiązany przedstawić rzuty oferowanego rozwiązania w załączeniu do oferty.
5. Tak.