

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Przebudowa ulicy Deczyńskiego w Poddębicach w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddębicach"**

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1.

W przedmiarach załączonych do przetargu nigdzie nie uwzględniono pozycji dotyczącej rozebrania oraz odbudowy krawężników i nawierzchni chodników. Wodociąg na całej długości ul. Deczyńskiego zaprojektowano w chodniku w odległości 1 m od ogrodzeń. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana w chodniku - pod krawężnikiem. Budowa wszystkich przyłączy kanalizacji oraz wodociągu wymaga rozbiórki i odtworzenia krawężników oraz nawierzchni chodników. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące rozbiórki i odtworzenia chodników.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż na całej długości ul. Deczyńskiego **po budowie wodociągu** (strona wschodnia) należy uwzględnić w swojej ofercie roboty odtworzeniowe tj:

- rozbiórkę krawężnika betonowego
- rozbiórkę chodnika, zjazdów z kostki betonowej
- wykonać nową podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 cm
- ułożyć **nowy** krawężnik betonowy 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- ułożyć na chodniku i zjazdach **nową** kostkę betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin

Natomiast po budowie kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji oraz wodociągu (strona zachodnia) należy wycenić roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe z materiału istniejącego.

Nowe materiały budowlane (kostka i krawężnik) dostosować do materiału już istniejącego na przedmiotowej drodze.

Materiał pochodzący z rozbiórki, demontażu tj. kostki betonowej należy ułożyć na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość ok. 10 km.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski