

Olesno, 29 kwietnia 2022 r.

RIZ.272.8.2022

## Wyjaśnienia

*dotyczy: Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. Sportowa 8*

### Pytanie 1:

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu „FIFA” dla obiektu z w/w nawierzchnią.

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji Fifa, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm. Powyższy wymóg stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.

Czy Zamawiający dopuści zatem nawierzchnię z trawy syntetycznej spełniającą wymagania normy PN-EN15330 i kryteria FIFA potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w akredytowanym przez Fifa laboratorium bez konieczności okazania certyfikatu Fifa?

### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej spełniającej wymagania normy PN-EN15330 i rezygnuje z certyfikatu FIFA.

### Pytanie 2:

W opisie technicznym zamieszczono informację, że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia certyfikatu FIFA dla obiektu z zaproponowaną trawą. Informujemy, że dla trawy wielofunkcyjnej montowanej na boiskach wielofunkcyjnych nie są wydawane certyfikaty FIFA. Fifa dotyczy boisk piłkarskich oraz nawierzchni z trawy syntetycznej piłkarskiej. Proszę o weryfikację zapisu oraz poprawienie wymagań

### Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

**Pytanie 3:**

Trawy wielofunkcyjne przeznaczone na boiska wielofunkcyjne o wysokości włókna 15 mm są zasypywane piaskiem kwarcowym, a nie granulatem gumowym. Proszę o weryfikację oraz poprawienie zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zasypanie trawy zarówno piaskiem kwarcowym jak i granulatem gumowym.

**Pytanie 4:**

Proszę o informację dotyczącą kolorystyki nawierzchni z trawy syntetycznej. Najczęściej stosowanym kolorem oraz najtańszym jest zielony. Kolor nawierzchni wpływa na cenę, dlatego nie może zostać ustalony na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Prosimy o potwierdzenie, że trawa syntetyczna ma zostać wykonana w kolorze zielonym

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga koloru w gamie kolorystyki zielonej.

**Pytanie 5:**

Certyfikat FIFA jest niemożliwy do uzyskania, ponieważ FIFA nie określa norm dla traw krótkich tj. o wysokości włókna od 10-25mm. FIFA nie zajmuje się trawami krótkimi. Wytyczne te określone są w normie dla sztucznych traw 15330-1.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego przedstawienie „Certyfikatu FIFA dla obiektu z w/w nawierzchnią”..

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 1