


| LEGENDA | |
|---------|---|
| | OPTYCZNA CZUJKA DYMU WYKRYWAJĄCA TF2-TF5 |
| | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY |
| | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY |
| | PRZEWÓD SYGNALIZACJI POŻARU UNIEPALNIONY YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 |
| | PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY EKRANOWANY OGNIORPORNY, BEZHAŁOGENOWY HTKShEkw FE180/PH90 1x2x0,8 mm2 |
| | RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA |
| | NAPEŁ OKIENNY |

| | | | |
|---|--|---|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | |  | |
| <div><div>michalotomanski.pl Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 108B lok. 30 ; NIP 727-149-28-45 ; REGON: 472228329 tel. +48 601 288 386; e-mail: architek@nichalotomanski.pl www.michalotomanski.pl</div></div> | | | |
| INWESTOR: | | POWIAT PABIANICKI UL.PIŁSUDSKIEGO 2, 95-200, PABIANICE | |
| OBIEKT: | | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10 | |
| NAZWA PROJEKTU: | | Projekt techniczno- wykonawczy przebudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejącego obiekту do obowiązujących przepisów. | |
| PROJEKTANT: | | mgr inż. Rafał Woźniakowski upr. bud. LOD/3966/PWBE/19 do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instal. w zakresie sieci, instal. i urz. elektr. i elektroenerg. | |
| OPRACOWAŁ: | | | |
| TEMAT RYSUNKU: | | Rzut 2 piętra - SSP | |
| BRANŻA: ELEKTRYCZNA | | <div><div>FAZA: PT</div><div>NR RYSUNKU: E7</div></div> | |
| DATA: 28.11. 2022 r. | | <div><div>SKALA: 1:100</div><div>Załącznik nr 2a do projektu, stanowiący załącznik do projektu. Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański</div></div> | |
| <p>I jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana, kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z inwestorem.</p> | | | |