


LEGENDA	
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 225lm; 6.5W 3h AT
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 453lm; 6.8W 3h AT
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 194lm; 6.5W 3h AT ASYMETRYCZNA - PODŚWIETLENIE HYDRANTÓW
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 134lm; 5.8W 3h AT
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 241lm; 6.6W 3h AT
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 576lm; 6.8W 3h AT
	OPRAWA EWAKUACYJNA ONTEC S M1 3h AT "na jasno"
	OPRAWA EWAKUACYJNA ONTEC S M1 3h AT "na jasno"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div>michałotomanski.pl</div><div>Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański</div><div>94-104 Łódź, ul. Obywatelska 108B lok. 36 ; NIP 727-149-26-46 ; REGON: 472228329 tel. +48 601 288 386; e-mail: architek@michałotomanski.pl www.michałotomanski.pl</div></div>			
INWESTOR:		POWIAT PABIANICKI UL.PIŁSUDSKIEGO 2, 95-200, PABIANICE	
OBIEKT:		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10	
NAZWA PROJEKTU:		Projekt techniczno- wykonawczy przebudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejącego obektu do obowiązujących przepisów.	
PROJEKTANT:		mgr inż. Rafał Woszczalski upr. bud. LOD/3966/PWBE/19 do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instal. w zakresie sieci, instal. i urz. elektr. i elektroenerg.	
OPRACOWALI:			
TEMAT RYSUNKU: Rzut 1 piętra - oświetlenie awaryjne			
BRANŻA:	FAZA:	NR RYSUNKU:	E2
ELEKTRYCZNA	PT		
DATA:	SKALA:		
28.11.2022 r.	1:100		
Zastrzegam się, że treść prezentowanego na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański			
I jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana/ kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.			