

SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25



UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1(hydrant 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.
W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

UWAGI:

- Hydrant należy zamontować (wejście rury do skrzynki hydrantowej) na wysokości 1,35 m od poziomu posadzki w miejscu wskazanym na rysunku
- Hydrant musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych
- Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu HP25 będzie wynosić 1 dm^3/s
- Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowanego należy zabezpieczyć pożarowo do klasy odporności ogniowej EI przegrody przez, którą przechodzi.
- Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200, zastosować izolację min. 1cm.
- Wszystkie wymiary oraz odległości przedstawione na rzucie należy potwierdzić na etapie realizacji.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	michalotomanski.pl Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B lok. 36 ; NIP 727-149-26-45 ; REGON: 472228329 tel. +48 601 268 386; e-mail: architekt@michalotomanski.pl www.michalotomanski.pl
INWESTOR:	**POWIAT PABIANICKI** **UL.PIŁSUDKIEGO 2, 95-200, PABIANICE**
OBIEKT:	**Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódźkim przy ul. Zgierskiej 10**
NAZWA PROJEKTU:	**Projekt techniczno - wykonawczy przebudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejącego obiektu do obowiązujacych przepisów.**
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MIROSŁAW TOMALA UPR. BUD. W SPEC. SANIT. BO NR NR UPRAWNIEŃ: 122/97/WŁ
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MICHAŁ SZCZEŚNIAK UPR. BUD. W SPEC. SANIT. BO NR NR UPRAWNIEŃ: LOD/2094/PWOS/13
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Rachwał
TEMAT RYSUNKU:	**Hydrant wewnętrzny HP25**

BRANŻA: SANITARNA	**FAZA:** PT	**NR RYSUNKU:** S-500
DATA: 28.11.2022 r.	**SKALA:** -	

Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana, kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.