

**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
Internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy:01558/2024

Nr dokumentu: 141/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 25.10.2024

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie *Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135.*** Nr postępowania DZ/1/4/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie unijne) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu opisanego w dokumencie SWZ pkt II/4/d „Zdolność techniczna i zawodowa” ppkt 2. dotyczącego odzysku ciepła 10MWt w instalacji wykorzystującej zasadę kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach wylotowych.

Wykonawca wnosi o zmianę parametru odzysku ciepła z 10MWt na 8MWt instalacji nie wyposażonej w pompę ciepła (która, jeśli byłaby obecna, zwiększyłaby wartość odzyskiwanego ciepła). Zdaniem Wykonawcy, nie jest konieczne ograniczenie wymogów do systemów wyposażonych w pompę ciepła, natomiast wskazanym jest umożliwienie uczestnictwa w przetargu również podmiotom, które wykonały systemy odzysku ciepła z kondensacji spalin znacznie większych rozmiarów, ale o mniejszej wydajności ze względu na brak zastosowania pompy ciepła. W opinii Wykonawcy wpisując tak wysokie wymagania techniczne Zamawiający znacznie zawęży ilość uczestników chcących wziąć udział w postępowaniu przetargowym oraz ogranicza ilość potencjalnych ofert, które mogłyby otrzymać.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów SWZ.**

**Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**Rozdział II pkt 4.1 d) zdolności technicznej lub zawodowej**

**punkt 2 otrzymuje brzmienie:**

**2. w okresie ostatnich 15 (piętnastu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie wykonane w formule „pod klucz” polegające na wybudowaniu oraz uruchomieniu (na instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów wydzielonych w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych lub na instalacjach spalających biomase) instalacji odzysku ciepła wykorzystującej zasadę kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach wylotowych o mocy nie mniejszej niż 6 MWt**



Jednocześnie Zamawiający informuje iż ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2024r i opublikowane w dniu 25.10.2024r. pod numerem Dz.U. S: 209 – 650672-2024.

Renata Uramowska-  
Słusznik  
tel. 32 335 01 04



---

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy  
w Gliwicach NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 94 222 500 PLN