



OR.271.6.2024

Głogów Małopolski 2024-02-20

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej ul. Hetmańskiej w Głogowie Małopolskim
(znak sprawy: OR.271.6.2024),**

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę i dokonuje zmiany treści SWZ

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnością prosimy o wskazanie jaką kategorię ruchu należy uwzględnić w wycenie. KR 3 czy KR2? przystankowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć kategorie ruchu KR2.

Pytanie nr 2

Czy w ramach wykonywanych zatok autobusowych w wycenie należy uwzględnić wykonanie nowych wiat

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak należy uwzględnić wykonanie 2 nowych wiat, według załączonego opisu i rysunków. Przedmiar został zmodyfikowany.

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 86 przedmiaru branża drogowa. Według przekroju konstrukcyjnego należy wykonać warstwę betonu C16/20 grubości 20cm, a w przedmiarze jest to kruszywo naturalne. Prosimy o wskazanie warstwę z jakiego materiału przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć tak jak w przekroju. Przedmiar został zmodyfikowany

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie koloru kostki na zatokach, chodniku i zjazdach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć kolor kostki jak poniżej:

-zatoki autobusowe; grafit

-chodnik; szara

-zjazdy; grafit

Pytanie nr 5

Według opisu technicznego pod ścieżką rowerową i chodnikiem należy wykonać warstwę odsączającą grubości 15cm, a według przedmiaru jest to warstwa grubości 10cm. Prosimy o wskazanie poprawnej grubości warstwy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć grubość warstwy odsączającej zgodnie z przekrojami i przedmiarem tj. 10 cm

Pytanie nr 6

Według opisu technicznego pod ścieżką rowerową i chodnikiem należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa grubości 10cm, a według przedmiaru jest warstwa grubości 15cm. Prosimy o wskazanie poprawnej grubości warstwy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć grubość warstwy odsączającej zgodnie z przekrojami i przedmiarem tj. 10 cm

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie wysokości kostki jakiej użyć do wykonania ścieżki rowerowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć grubość kostki brukowej zgodnie z przekrojami i przedmiarem czyli 6 cm

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdza uwzględnienie w wycenie krawężnika 20x30? Według dokumentacji jest to krawężnik 15x30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć krawężnik zgodnie z przekrojami tj. 15x30. Przedmiar został modyfikowany

Pytanie nr 9

Czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienko czy grubowarstwowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP? Według SST są to rury PVC lite.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych zewnętrzna PP K2

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP zamiast betonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych zewnętrzna PP K2

Pytanie nr 12

Czy w wycenie należy uwzględnić ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Przedmiar został zmodyfikowany

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustów pod koroną drogi fi 500 i fi 600 z rur z tworzywa sztucznego zamiast rur betonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych zewnętrzna PP K2

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie, który plik po zmianie otrzymuje nazwę **SWZ – po zmianie z dnia 20.02.24 r.:**

Zapis przed zmianą Rozdział XVIII SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> do dnia 22.02.2024 r. do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 10:15

Zapis po zmianie Rozdział XVIII SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> do dnia 28.02.2024 r. do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godzinie 10:15

Zapis przed zmianą Rozdział XVII SWZ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 22.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis po zmianie Rozdział XVII SWZ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **28.03.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ

(-)

mgr Paweł Baj

(podpisano kwalifikowanym podpisem)