

IR.271.5.2023.RS

**INFORMACJA  
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem zamówienia jest:

**„Budowa Remizy OSP w m. Osiecznica”  
w formule zaprojektuj i wybuduj**

Niniejszym pismem, działając w trybie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o zmianach dotyczących zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ w treści jak niżej:

**Jest:**

**1.1.2 Zaopatrzenie w media:**

- woda – przyłączem wodociągowym z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie Odrzańskim,
- woda do gaszenia pożaru – hydrant zewnętrzny zgodnie z warunkami ZGKiM,
- ścieki bytowe odprowadzone przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie Odrzańskim,
- wody deszczowe – odprowadzić powierzchniowo na działce własnej Zamawiającego,
- energia elektryczna – zgodnie z wtp wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie

**Powinno być:**

**1.1.2 Zaopatrzenie w media:**

- woda – przyłączem wodociągowym z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie.
- o wydanie warunków podłączenia należy wystąpić do KPWK Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie
- woda do gaszenia pożaru – hydrant zewnętrzny zgodnie z warunkami KPWK Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie,
- ścieki bytowe odprowadzone przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez KPWK Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie,
- wody deszczowe – odprowadzić powierzchniowo na działce własnej Zamawiającego,

- energia elektryczna – zgodnie z wtp wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie.

**Jest:**

#### **2.5.1 Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne**

Zaprojektować przyłącze wodociągowe z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie Odrzańskim. Przewody, wodomierze, zasuwki oraz włączenia do wodociągu wg wymagań dostawcy wody. Zawory antyskażeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg właściwych przepisów.

Przyłącze powinno zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno-bytowe remizy oraz co najmniej napełnianie pojazdów lub korzystanie z hydrantu zewnętrznego z wydajnością 10 dm<sup>3</sup> /s przy minimalnym ciśnieniu wody na punkcie poboru 0,2 Mpa.

Zaprojektować odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie Odrzańskim. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowo na teren działki.

**Powinno być:**

#### **2.5.1 Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne**

Zaprojektować przyłącze wodociągowe z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Przewody, wodomierze, zasuwki oraz włączenia do wodociągu wg wymagań dostawcy wody. Zawory antyskażeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg właściwych przepisów.

Przyłącze powinno zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno-bytowe remizy oraz co najmniej napełnianie pojazdów lub korzystanie z hydrantu zewnętrznego z wydajnością 10 dm<sup>3</sup> /s przy minimalnym ciśnieniu wody na punkcie poboru 0,2 Mpa.

Zaprojektować odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Jana Pawła II, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowo na teren działki.