


## PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY

| LP | Nazwa  | Jedn. | Ilość |
|----|--|-------|-------|
| 1  | Pompa typu PIRANHA S5-2 5,5 kW<br>lub typu PIRANHA M70-2D 7,0 kW | szt.  | 2     |
| 2  | Stopa z elem. prowadz. i uchwytem                                | szt.  | 2     |
| 3  | Prowadnica rurowa 2"xL=6,0 m                                     | szt.  | 2     |
| 4  | Katcuch ze st. ocynk. – 6 m                                      | szt.  | 2     |
| 5  | Zawór zwrotny kulowy G2"   | szt.  | 2     |
| 6  | Zasuwka odcinająca G2"   | szt.  | 2     |
| 7  | Deflektor z blachy nierdz.                                       | szt.  | 1     |
| 8  | Żuraw słupowy obrot. ŻPR-150                                     | szt.  | 1     |
| 9  | Sonda SPPrz-AL - o/0-5m/8/5                                      | szt.  | 1     |
| 10 | Układ sterujący typ P w szafce<br>500x800x250 (tuba typowej ABS) | szt.  | 1     |

|   |  |               |                          |
|---|--|---------------|--------------------------|
| <div><div></div><div>INTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska,<br/>G. Kowalewski<br/>14-100 Ostróda, ul. Cicha 23</div></div> |  |               |                          |
| Obiekt  | Przebudowa przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej            |               |                          |
| Adres   | Miasło Olsztyn, ul. Wiosenna dz. nr 39/7, 43/1, - obręb nr 6, dz. nr 27/10 - obręb nr 5 m.Olsztyn - jedn. ewid. 286201_1 M.Olsztyn |               |                          |
| Inwestor  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn   |               |                          |
| Tytuł   | Inwentaryzacja przepompowni P-23   | Rys. nr S-4.1 |                          |
| Projektant  | mgr inż. Grzegorz Kowalewski   | 07.2019       | Nr upr: WAM/0022/POOS/08 |
| Sprawdził   | mgr inż. Bartosz Szawczyk  | 07.2019       | Nr upr: WAM/0023/POOS/08 |