


## Profil rurociąg biogazu

### 4U' - 4U

4U



ODPADY

Zaślepka PE Ø110mm

## Odwadniając pośredni

Redukcja PE Ø110/63mm  
Dalszy ciąg według profilu rurociągu biogazu 4W" - KP

Poziom porównawczy 265,00 m n.p.m.
------------------------------------

1		+13,19	283,58	270,39	267,00			265,85					268,60	271,42
2														
3														
4		i=1,5%		l=48,3m		i=1,5%		l=66,2m		i=1,5%		l=47,0m		
5		Rura perforowana PE Ø 110 mm SDR 17												
6	0,0	13,2		48,3		81,4		114,5		146,4		156,8		161,5

1. Rozpatrywać łącznie z rys nr PZT-01
2. Objaśnienia jak na rys RG/III-01
3. Szczegół ułożenia rurociągu jak na rys nr RG/III-01

Inwestor: <b>Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.</b> <b>ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice</b>			
Adres obiektu budowlanego:		działki nr 73; 74; 75; 77; 78; 209 obręb 0018 Bojków, 0017 Bojkowskie Pola	
Wykonawca: <b>B.U.T. EKOTEST s.c. ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice</b>			
Tytuł opracowania:		Odgazowanie III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na etapy - poziomy realizacja <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Projektował:	mgr inż. EWA SNOPOKOWSKA upr. nr EK-VI-7210/5619/92, 112/86 inst. inż. ochr. środow., inst.inż sanit.		4 Poziom odgazowania studnia 4U'-4U - profil
Opracował:	mgr inż. IZABELA SZYSZKA		
Opracował:	mgr inż. DAWID SZYSZKA		
Sprawdził:	mgr inż. JAN FIJAŁKOWSKI upr. nr OS-IV-7210/358/86, 868/76 inst. inż. ochr. środow., inst.inż sanit.		
Data: 01.2020r.	Skala: 1:100/1000	Nr rejestru: 27/2019/C	Nr rys.: <b>RG/III-04/1</b>

Niniejszy projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.,1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z późn. zm.