

RI.271.1.1.7.2022.MW

Krasocin, dnia 15.02.2022.r.

**Zamawiający:**

Gmina Krasocin  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**dotyczy:** Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

Pytanie nr 1.

Proszę o określenie parametrów technicznych dla stropu kanałowego sprężonego.

- wymagane obciążenia charakterystyczne dla stropu,
- wymagana klasa ekspozycji płyt HC,
- wymagana nośność ogniowa płyt HC.

**Odpowiedzi:**

- wymagane obciążenia charakterystyczne dla stropu: 5 kN/m<sup>2</sup> + 1,25 kN/m<sup>2</sup>
- wymagana klasa ekspozycji płyt HC: XC1
- wymagana nośność ogniowa płyt HC: REI 60

**Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński**