

## Wykaz pomieszczeń oddziału pediatrycznego:

(Uwaga: niniejszy wykaz rozpatrywać łącznie z rysunkiem technologicznym koncepcyjnym)

Nr pom.	Przeznaczenie	Wykończeni e posadzki/po dłogi	Powierz chnia [m2]	Wyposażenie, elementy instalacji wewnętrznych, uwagi
<b>A.</b>	<b>Pododdział (odcinek) dla dzieci młodszych – do 3 lat:</b>			
1.1.	Śluza umywalkowo-fartuchowa 1 (przed pododdziałem dzieci młodszych)	PCV	3,96	1.umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu dłonią, 2.dozownik mydła w płynie, 3.dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 4.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na zużyte ręczniki, 5.zamykany pojemnik na brudną bieliznę, 6.szafka ubraniowa dwudzielna z rozdziałem ubrań czystych i brudnych 7.wentylacja wywiewna grawitacyjna.
1.2.	Korytarz 1	PCV	32,42	1.wentylacja grawitacyjna wywiewna,
1.3.	Klatka schodowa ewakuacyjna (wyłączona z dostępu powszechnego)	Beton, lastrico	19,31	
1.4.	Sala 1 (2 łóżkowa)	PCV	18,02	1.zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt z wodą ciepłą i zimną, 2.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 3.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt., 4.wentylacja grawitacyjna wywiewna, 5.Przewijak ścienny składany – 1 szt., 6.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego, 7.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R), 8.drzwi przeszklone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego (umożliwiające ciągłą obserwację) plus monitoring wizyjny za pomocą kamer TV*.
1.5.	Węzeł sanitarny przy salach łóżkowych 1	terakota	4,07	1.sedes, 2.brodzik z natryskiem z ciepłą i zimną wodą użytkową,

				3.umywalka z ciepłą i zimną wodą, 4.dozownik mydła w płynie, 5.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte, 6.wentylacja wywiewna mechaniczna.
1.6.	Sala 2 (2 łózkowa)	PCV	17,67	1.zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt z wodą ciepłą i zimną, 2.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 3.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt., 4.wentylacja grawitacyjna wywiewna, 5.Przewijak ścienny składany – 1 szt., 6.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego, 7.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R), 8.drzwi przeszklone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego (umożliwiające ciągłą obserwację) plus monitoring wizyjny za pomocą kamer TV*.
1.7.	Sala 3 (2 łózkowa)	PCV	18,47	1.zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt z wodą ciepłą i zimną, 2.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 3.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt., 4.wentylacja grawitacyjna wywiewna, 5.Przewijak ścienny składany – 1 szt., 6.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego, 7.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R), 8.drzwi przeszklone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego (umożliwiające ciągłą obserwację) plus monitoring wizyjny za pomocą kamer TV*.
1.8.	Węzeł sanitarny przy salach łózkowych 2	terakota	4,63	1.sedes, 2.brodzik z natryskiem z ciepłą i zimną wodą użytkową, 3.umywalka z ciepłą i zimną wodą, 4.dozownik mydła w płynie, 5.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte, 6.wentylacja wywiewna mechaniczna,
<b>Izolotka w pododdziale dzieci młodszych: pom. Nr od 1.9. do 1.13.</b>				
1.9.	Śluza umywalkowo-fartuchowa 2 (przed izolatką dzieci młodszych)	PCV	4,98	1.umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu dłonią, 2.dozownik mydła w płynie,

				3.dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 4.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na zużyte ręczniki, 5.zamykany pojemnik na brudną bieliznę, 6.szafka ubraniowa dwudzielna z rozdziałem ubrań czystych i brudnych 7.wentylacja wywiewna grawitacyjna, 8.płuczka-dezynfekator basenów i kaszek (dla basenów i kaczek wielorazowego użytku), 9.drzwi przeszkłone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego.
1.10 .	Pomieszczenie pobytu pacjentów izolowanych 1	PCV	14,40	1.zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt z wodą ciepłą i zimną, 2.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 3.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt., 4.wentylacja mechaniczna wywiewna, 5.przewijak ścienny składany – 1 szt., 6.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego własnego, 7.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R), 8.drzwi przeszkłone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego (umożliwiające ciągłą obserwację) plus monitoring wizyjny za pomocą kamer TV*.
1.11 .	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 1- dostępne wyłącznie z izolatki	terakota	3,03	1.sedes, 2.brodzik z natryskiem z ciepłą i zimną wodą użytkową, 3.umywalka z ciepłą i zimną wodą i baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, 4.dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią 5.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte, 6.płuczka-dezynfekator basenów i kaszek (dla basenów i kaczek wielorazowego użytku). 7.wentylacja wywiewna mechaniczna. Uwaga: urządzenie do dekontaminacji zlokalizowano w brudniku (pom. Nr 1.22.).
1.12 .	Pomieszczenie pobytu pacjentów izolowanych 2	PCV	14,75	1.zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt z wodą ciepłą i zimną, 2.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 3.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt.,

				<p>4.wentylacja mechaniczna wywiewna,  5.przewijak ścienny składany – 1 szt.,  6.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego,  7.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R),  8.drzwi przeszkłone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego (umożliwiające ciągłą obserwację) plus monitoring wizyjny za pomocą kamer TV*.</p>
1.13 .	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2-dostępne wyłącznie z izolatki	terakota	2,88	<p>1.sedes,  2.brodzik z natryskiem z ciepłą i zimną wodą użytkową,  3.umywalka z ciepłą i zimną wodą i baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią,  4.dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią  5.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte,  6.płuczka-dezynfekator basenów i kasek (dla basenów i kasek wielorazowego użytku),  7.wentylacja wywiewna mechaniczna.  Uwaga: urządzenie do dekontaminacji zlokalizowano w brudowniku (pom. Nr 1.22.).</p>
1.14 .	Sala 4 (2 łózkowa)	PCV	14,84	<p>1.zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt z wodą ciepłą i zimną,  2.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt.,  3.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt.,  4.wentylacja grawitacyjna wywiewna,  5.Przewijak ścienny składany – 1 szt.,  6.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego,  7.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R),  8.drzwi przeszkłone z zastosowaniem szkła bezpiecznego atestowanego (umożliwiające ciągłą obserwację) plus monitoring wizyjny za pomocą kamer TV.</p>
1.15 .	Węzeł sanitarny przy sali łózkowej 4	terakota	3,20	<p>1.sedes,  2.brodzik z natryskiem z ciepłą i zimną wodą użytkową,  3.umywalka z ciepłą i zimną wodą,  4.dozownik mydła w płynie,  5.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte,</p>

				6.wentylacja wywiewna mechaniczna,
1.16 .	Punkt pielęgniarski 1	terakota	13,84	1.umywalka z ciepłą i zimną wodą, 2.dozownik mydła w płynie, 3.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte, 4.wentylacja wywiewna grawitacyjna
1.17 .	Punkt przygotowania mleka	terakota	3,97	1.lodówka (mała) na szafce lub półce, 2.szafka do przechowywania mleka w proszku, 3.szafka stojąca z blatem roboczym, 4.czajnik elektryczny, 5.umywalka z wodą ciepłą i zimną, 6.zlew jednokomorowy, 7.wentylacja wywiewna grawitacyjna, 8.pojemnik zamykany na butelki sterylne (czyste)** i używane. Uwaga: ścianka działowa od strony p. pielęgniarskiego w górnej części przeszklona
<b>Razem pododdział dzieci młodszych: 175,13 m<sup>2</sup> (z wyłączeniem klatki schodowej ewakuacyjnej)</b>				
<b>B.</b>	<b>Pododdział (odcinek) dla dzieci starszych (powyżej 3 lat) oraz pomieszczenia pozostałe:</b>			
1.18 .	Gabinet diagnostyczno- zabiegowy	terakota	20,49	1.gniazdo do korzystania z instalacji tlenowej i leżanka, 2.umywalka z ciepłą i zimną wodą, 3.dozownik mydła w płynie, 4.dozownik ze środkiem dezynfekującym, 5.pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na ręczniki zużyte, 6.zlew z baterią, 7.blat roboczy na szafkach stojących, 8.wentylacja wywiewna grawitacyjna
1.19 .	Punkt pielęgniarski 2	terakota	15,02	1.umywalka z ciepłą i zimną wodą, 2.dozownik mydła w płynie, 3.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte, 4.wentylacja wywiewna grawitacyjna
1.20 .	WC pacjentów ogólnodostępne	terakota	4,78	1.przedsionek z umywalką, 2.kabiny ( 2 szt.) ustępowe wydzielona na pełną wysokość, 3.wentylacja mechaniczna grawitacyjna kabin
1.21 .	WC pacjentów niepełnosprawnych	terakota	9,28	1.umywalka, 2.sedes, 3.natrysk, 4.wentylacja wywiewna grawitacyjna; Wszystkie przybory sanitarne wyposażać w pochwyty pomocnicze stałe i ruchome oraz natrysk w krzesło z materiały wodoodpornego – całość dla poruszających się na wózku. Zabezpieczyć

				przestrzeń manewrową dla wózka tj koło o średnicy 1,5 m.
1.22	Brudownik	terakota	10,35	1.wpust posadzkowy syfonowany, 2.zlew z baterią, 3.wentylacja wyciągowa mechaniczna, 4.pojemniki zamykane do składowania bielizny brudnej, 5.pojemniki zamykane do składowania odpadów stałych w tym odpadów medycznych zakaźnych (odrębnie oznakować), 6.urządzenie do dekontaminacji. Uwaga: pościel i bielizna czysta składowana będzie w oznakowanej szafie - patrz rysunek przy dostawach bieżących wg potrzeb.
1.23	WC dla rodziców /opiekunów dzieci	terakota	1,43	Umywalka, sedes, pojemnik na odpady stałe, wentylacja wywiewna mechaniczna.
1.24	Natrysk dla rodziców/opiekunów dzieci	terakota	2,24	Natrysk z brodzikiem i kabiną, umywalka, pojemnik na odpady, wentylacja wywiewna mechaniczna.
1.25	Sala 5 (2 łózkowa)	PCV	17,92	1.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 2.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt., 3.wentylacja grawitacyjna wywiewna, 4.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego pom. Nr 1.20., 5.umywalka z baterią (poza tą zlokalizowaną w węźle sanitarnym) 6.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R).
<b>Izolátka w pododdziale dzieci starszych: pom. Nr od 1.26. do 1.28.</b>				
1.26	Śluza umywalkowo-fartuchowa 3 (przed izolatką dzieci starszych)	PCV	2,85	1.umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu dłonią, 2.dozownik mydła w płynie, 3.dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 4.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na zużyte ręczniki, 5.zamykany pojemnik na brudną bieliznę, 6.szafka ubraniowa dwudzielna z rozdziałem ubrań czystych i brudnych 7.wentylacja wywiewna grawitacyjna, 8.płuczka-dezynfekator basenów i kaszek (dla basenów i kaczek wielorazowego użytku),
1.27	Pomieszczenie pobytu pacjentów izolowanych 3	PCV	14,53	1.łóżka z szafkami nocnymi - 2 szt., 2.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 2 szt., 3.wentylacja wywiewna mechaniczna

				4.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego własnego, 5.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R).
1.28 .	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3-dostępne wyłącznie z izolatki	terakota	2,64	1.sedes, 2.brodzik z natryskiem z ciepłą i zimną wodą użytkową, 3.umywalka z ciepłą i zimną wodą i baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, 4.dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią 5.pojemnik z ręcznikami jednorazowymi plus pojemnik na ręczniki zużyte, 6.płuczka-dezynfekator basenów i kasek (dla basenów i kasek wielorazowego użytku), 7.wentylacja wywiewna mechaniczna. Uwaga: urządzenie do dekontaminacji zlokalizowano w brudowniku (pom. Nr 1.22.).
1.29 .	Sala 6 (3 łózkowa)	PCV	20,53	1.łóżka z szafkami nocnymi - 3 szt., 2.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 3 szt., 3.wentylacja grawitacyjna wywiewna, 4.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego pom. Nr 1.20., 5.umywalka z baterią plus dozowniki , pojemnik na ręczniki i kosz na ręczniki zużyte. 6.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R).
1.30 .	Sala 7 (3 łózkowa)	PCV	20,81	1.łóżka z szafkami nocnymi - 3 szt., 2.fotele wypoczynkowe wraz z pościelą – 3 szt., 3.wentylacja grawitacyjna wywiewna, 4.zapewniony dostęp do węzła sanitarnego pom. Nr 1.20., 5.umywalka z baterią plus dozowniki , pojemnik na ręczniki i kosz na ręczniki zużyte. 6.w oknach montować urządzenia przeciwsłoneczne ograniczające nadmierne naświetlenie (patrz oznaczenie R).
1.31 .	Pokój lekarski	panele	16,21	Umywalka, szafka ubraniowa, zapewniony dostęp do własnej łazienki, wentylacja wywiewna grawitacyjna, wyposażenie meblowe.

1.32	Łazienka pokoju lekarskiego	terakota	5,29	Umywalka, sedes, natrysk, wentylacja wywiewna mechaniczna.
1.33	Pokój ordynatora	panele	20,91	Umywalka, wentylacja wywiewna grawitacyjna, wyposażenie meblowe.
1.34	Pokój pielęgniarki oddziałowej	panele	19,60	Umywalka, wentylacja wywiewna grawitacyjna, wyposażenie meblowe.
1.35	WC personelu	terakota	5,72	Przedsiónek z umywalką, pojemnik na ręczniki jednorazowe, dozownik mydła w płynie, pojemnik na odpady, wentylacja wywiewna mechaniczna.
1.36	Pomieszczenie porządkowe	terakota	7,44	Regały, półki, szafki do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, składowania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekujących oraz do przygotowywania i przechowywania roztworów roboczych służących myciu i dezynfekcji sprzętu. Zlew z baterią i dozownikiem ze środkiem dezynfekującym, wentylacja grawitacyjna wywiewna
1.37	Korytarz 2	PCV	39,85	Wentylacja wywiewna grawitacyjna – istniejąca.

**Razem oddział pediatriczny: 433,02 m<sup>2</sup> w tym:**

- pododdział dzieci młodszych: 6 łóżek na salach ogólnych i 4 łóżka w izolatkach,
- pododdział dzieci starszych: 8 łóżek na salach ogólnych i 2 łóżka w izolatce.

\* - z powodu braku technicznej możliwości wykonania przeszklenia ścian sal łóżkowych w pododdziale dzieci młodszych dla celów prowadzenia obserwacji pacjentów zdecydowano o zastosowaniu rozwiązania dopuszczonego w postaci monitoringu wizyjnego sal.

\*\* - butelki szklane wielokrotnego użytku wykorzystywane do podawania przygotowanego mleka będą sterylizowane na bieżąco i wg potrzeb ilościowych w sterylizatorni szpitalnej i dostarczane oraz użyte transportowane w pojemnikach zamykanych.

#### Wysokości pomieszczeń:

- sale łóżkowe, izolatki, gabinet zabiegowy: 292-294 cm,
- korytarze: 258-259 cm.

Wykończenie podłóg i posadzek oraz ścian i sufitów spełniają warunki sanitarne.



Uwaga: w pomieszczeniach izolatek wykonać wyłącznie instalację wentylacyjną wywiewną typu mechanicznego (wymuszoną) działającą w sposób ciągły i na zasadzie wytworzenia podciśnienia w pomieszczeniu.

Pomieszczenia toalet i natrysku nie posiadające okien wyposażone będą w wentylację wywiewną mechaniczną.

Uwagi ogólnobudowlane:

Przegrody budynku oraz stolarka okienna nie spełniają warunków technicznych dotyczących izolacyjności termicznej.

Bezpieczeństwo pożarowe: elementy dróg ewakuacyjnych oraz instalacje nie spełniają aktualnie obowiązujących przepisów, w odniesieniu do obiektu sporządzono ekspertyzę pożarową, której wytyczne i warunki są sukcesywnie i w miarę możliwości realizowane.

Kutno, czerwiec 2021 r.

W y k o n a ł :