



**BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

Nowy Dwór Gdański, 31.07.2024 r.

ZP.271.14.4.2024

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim**”. Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zw. dalej ustawą PZP), udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zauważyliśmy, że w przedmiarach niektóre ilości są znacznie zaniżone. W szczególności dotyczy to:

a) ilości konstrukcji stalowej - słupy rygle i płatwie stalowe – Lp. 33,34,35 przedmiaru – ilość łączna dla tych pozycji wg przedmiaru 25,533 t jest za niska o 6,1 tony.

b) tynki wewnętrzne na ścianach i słupach oraz malowanie z gruntowaniem powierzchni pionowych – Lp. 57,61,62 przedmiaru – każda z tych pozycji jest zaniżona o 690,0 m²

Prosimy o informację jakie ilości należy przyjmować: według przedmiaru czy rzeczywiste ilości wynikające z dokumentacji?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia w wycenie rzeczywistych ilości wynikających z dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Pytanie 2:

Prosimy o informację w jakiej odległości i gdzie Zamawiający zamierza składować pozyskany z terenu budowy grunt w tym humus.

Przedmiary nie definiują odległości wywozu urobku jedynie jego przemieszczenie na odl 10 m,

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwi składowanie gruntu i urobku na sąsiednich działkach nr 142/2 i 142/5 stanowiących jego własność.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy pozwolenie ma budowę określa warunki połączenia budowy z drogą powiatową przez rów melioracyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza decyzję o wyrażeniu zgody na lokalizację zjazdu drogowego z drogi gminnej nr 178073G ul. Warszawska (dz. nr 126).

Pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

inż. Rafał Kubacki

Zastępca Burmistrza

(dokument podpisany elektronicznie)