



ZWKiUK

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Świebodzinie

Świebodzin, 30.11.2020r.

Nasz znak: DWK/U/1375/2020

MOSTY I DROGI

PROJEKTOWANIE, NADZORY I EKSPERTYZY
ERYK WRÓŃSKI

Aleja Wojska Polskiego 80/39
65-762 Zielona Góra

Dotyczy: Budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 006121F w miejscowości Gościkowo.

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „**Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 006121F w miejscowości Gościkowo**” w zakresie kolizji z urządzeniami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z następującymi uwagami:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń sanitarnych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie urządzeń sanitarnych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz telefon kontaktowy.
3. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z RM z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP.
4. W przypadku natrafienia na urządzenia sanitarne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast powiadomić ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie.
5. **Z uwagi na bliski przebieg projektowanego posadowienia mostu w stosunku do sieci wodociągowej wszelkie prace w jej pobliżu należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu przebiegu sieci.**
6. **W pasie 1,5m wzdłuż istniejącego rurociągu nie należy stosować palisad, które mogłyby go uszkodzić.**
7. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń urządzeń sanitarnych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
8. Istniejące uzbrojenie (włazy, skrzynki zasuw) urządzeń wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy podnieść, bądź obniżyć do wysokości projektowanych nawierzchni na koszt Inwestora przy użyciu odpowiednich (atestowanych) materiałów.
9. **Na obszarze nowej nawierzchni należy wymienić wszystkie istniejące włazy na studniach kanalizacyjnych na nowe, które będą odpowiadać normie PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.**

10. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń sanitarnych inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu w ZWkiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
11. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 7 - dniowym wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z urządzeniami sanitarnymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
12. Na uzgodnionym terenie mogą znajdować się urządzenia sanitarne będące na majątku i w eksploatacji innych użytkowników.
13. **Uzgodnienie jest ważne jeden rok od daty jego wydania.**

W załączeniu niniejszego pisma przesyłamy 1 egz. uzgodnionego planu sytuacyjnego.

PROKURENT

Marcin Wawrzyński

Sprawę prowadzi:

Jakub Graczyk

Specjalista ds. technicznych

Nr tel.: 885 802 164

Email: j.graczyk@zwkiuk.swiebodzin.pl

Do wiadomości:

- Adresat

- DOK w/m

- a/a

Załącznik:

- 1) Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu