

ANALIZA STANU BHP I PPOŻ. - CZĘŚĆ 3

	Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu	Klub Dziecięcy „Małegoświatu”	Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim	Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim	Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim	Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim SP nr 1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim Przedszkole	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego	Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim	Zespół Edukacyjny w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Wężyskach
Ilość urządzeń wchodzących w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych	1	1	Nie dotyczy	5	5	1 centrala 105 elementów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Termin dokonanego przeglądu	20.09.2021	20.09.2021	-	08.09.2021	08.09.2021	20.04.2021	-	-	-	-	-	-
Termin kolejnego przeglądu	09.2022	09.2022	-	09.2022	09.2022	10.2021	-	-	-	-	-	-
Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak
Termin dokonanego przeglądu	-	-	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	10.2022	-	-	-	12.01.2022	02.01.2022	12.01.2022
Termin kolejnego przeglądu	-	-	12.2022	12.2022	12.2022	10.2023	-	-	-	01.2023	12.01.2023	01.2023
Ilość hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych	3	3	6	3	3	10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7	12	5	10
Termin dokonanego przeglądu	04.11.2021	04.11.2021	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	-	-	02.11.2022	02.11.2022	02.11.2022	31.08.2022
Termin kolejnego przeglądu	11.2022	11.2022	10.2023	10.2023	10.2023	10.2023	-	-	11.2023	11.2023	11.2023	08.2023
Ilość węży hydrantowych przewidzianych do badania	3	3	6	3	3	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	Nie dotyczy	5	10
Ilość hydrantów zewnętrznych	1	1	2	2	2	1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Termin dokonanego przeglądu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	08.09.2021	08.09.2021	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-
Termin kolejnego przeglądu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	09.2022	09.2022	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-
Ilość pomp w pompowniach przeciwpożarowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ilość urządzeń oddymiających	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1 centrala (30 elementów)	1 centrala (3 elementy)	1 centrala (3 elementy)	3	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1	1 system oddymiania z centralką: 9 elementów, 1 system oddymiania z centralką: 8 elementów,

	<b>Szkoła Podstawowa w Wężyskach</b>	<b>Zespół Edukacyjny w Osiecznicy</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim Przedszkole</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim SP nr 1</b>	<b>Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim</b>	<b>Żłobek Młojski w Krośnie Odrzańskim</b>	<b>Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim</b>	<b>Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim</b>	<b>Klub Dziecięcy „Malaństwa”</b>	<b>Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu</b>
Termin dokonanego przeglądu	30.08.2022	02.11.2022	-	-	-	-	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	-	-
Termin kolejnego przeglądu	02.2023	11.2023	-	-	-	-	04.2023	10.2023	10.2023	10.2023	-	-
Drzwi, bramy przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe, wyposażone w systemy sterowania	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Termin dokonanego przeglądu	30.08.2022	-	-	-	-	30.08.2022	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	-	-
Termin kolejnego przeglądu	08.2023	-	-	-	-	08.2023	10.2023	10.2023	10.2023	10.2023	-	-