



ŻMIGRÓD
IRL.271.12.2021

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 12 października 2021 r.

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia zewnętrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Żmigrodzie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Budowa oświetlenia zewnętrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Żmigrodzie**” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1

SWZ, pkt 15.3 ppkt.7), prosimy o potwierdzenie, że Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest gmina Żmigród.

Odpowiedź:

TAK beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest gmina Żmigród.

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej wskazano szafki do montażu switchy o stopniu szczelności IP65 w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuści szafki wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na działanie promieniowania UV?

Odpowiedź:

Szafka montażowa zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

W opisie dokumentacji projektowanej, szafki na słupie są wskazane ze stopniem IP65, z kolei na rys. IE-02 te same szafki występują jako IP66 - prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Szafka montażowa z klasą szczelności min IP65



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Pytanie nr 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat prowadzenia kabla po budynku Urzędu Gminy oraz wskazanie, czy projektowany kabel należy prowadzić w istniejących trasach kablowych, czy projektowanych.

Dodatkowo prosimy o wskazanie miejsca instalacji patchpanela (czy jest to istniejąca szafa rack?) oraz rejestratora. Czy w miejscu instalacji tych urządzeń jest doprowadzona instalacja zasilająca? Z powyższej dokumentacji nie wynika zakres prac jaki należy wykonać na obiekcie.

Odpowiedź:

Światłowód należy doprowadzić do studni zlokalizowanej przy budynku Wrocławska 12 i połączyć z istniejącym światłowodem. Przebieg kabla zgodnie z rysunkiem IE-02 projektu wykonawczego.

Pytanie nr 5

Rysunek IE-02 - w obudowie na słupie oświetleniowym L1/1 wskazano montaż switcha 24-portowego (jako model referencyjny wskazano switch RF-0077SLG-ARD, switch 1U, 24xSFP), który jest switchem typu rack. Prosimy o potwierdzenie przyjętego rozwiązania projektowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6

Warunki Techniczne IGAZ sp. z o.o. wskazują na wykonanie i akceptację projektu technicznego przez OPL. Czy Zamawiający posiada takie uzgodnienie?

Odpowiedź:

Przedmiotowe uzgodnienie zostanie dołączone do dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach tego przetargu nowych rejestratorów czy wykorzystania istniejących posiadanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia nie wymagana jest dostawa nowych rejestratorów.



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Pytanie nr 8

Jeśli należy wykorzystać istniejące rejestratory to prosimy o informację czy wymaga to dokupienia nowych licencji na dodatkowe kamery?

Odpowiedź:

Nie wymagane jest dokupienie nowych licencji na dodatkowe kamery.

Pytanie nr 9

Czy światłowód z transmisją danych monitoringu należy doprowadzić do biblioteki czy do studni nr 1 gdzie należy go połączyć z istniejącym kablem światłowodowym zewnętrznego operatora?

Odpowiedź:

Światłowód należy doprowadzić do studni zlokalizowanej przy budynku Wrocławska 12 i połączyć z istniejącym światłowodem. Przebieg kabla zgodnie z rysunkiem IE-02 projektu wykonawczego

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Żmigród
Robert Lewandowski

Sprawę prowadzi: Paweł Pilarski
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 18

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl