



KD1 KONSTRUKCJA DACHOWA
~~BLACHODACHÓWKA~~ **dachówka ceramiczna**
 ŁATY 5x5cm
 KONTRŁATY 5x2.5cm
 FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 KROKIEW 8x16cm
 PUSTKA POWIETRZNA
 2xKLESZCZE 5x16cm

KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA
~~BLACHODACHÓWKA~~ **dachówka ceramiczna**
 ŁATY 5x5 cm
 KONTRŁATY 5x2.5cm
 FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 KROKIEW 8x16cm
 PODBITKA Z DESEK - 2,5 cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
 BŁOCZKI GAZOBETONOWE O GĘSTOŚCI OBJ. 600kg/m³ gr. 24cm NA ZAPRAWIE CEM WAP
 STYROPIAN FASADOWY O WSP. LAMBDA=0,031[W/mK] gr.20cm
 TYNK STRUKTURALNY
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124W/m²K

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (dc rzędnej +0,13m)
 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
 BŁOCZKI KERAMZYTObETONOWE 24cm (do rzędnej +0,33m)
 MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
 STYROPIAN EKSTRUOWANY 18cm NA ZAKŁAD (LAMBDA=0,035[W/mK])
 ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
 PŁYTKI KLINKIEROWE
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,177W/m²K

PG PODŁOGA NA GRUNCIE
 TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm
 WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
 ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 4mm CO 10cm
 FOLIA PCV
 STYROPIAN PODŁOGOWY O WSP. LAMBDA=0,035[W/mK] gr. ~~15~~ **15 cm**
 PAPA TERMOZGRZEWALNA
 WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr. ~~15~~ **15 cm**
 ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 8
 ZE STALI AII(18G2) O RÓZSTAWIE 12 cm
 ZAGĘSZCZONA NA MOKRO PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA 20 cm
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m²K

LOKALIZACJA: KURÓW WIELKI, OBRĘB 0001 - DALKÓW
 JEDN. EWID. 021602_2, DZ. NR 132/2
 POWIAT POLKOWICKI

ST STROP NAD PARTERM
 WELNA MINERALNA gr. 15+15cm
 UKŁADANA W DWÓCH WARSTWACH PROSTOPADŁYCH DO SIEBIE
 PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12cm
 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,122W/m²K

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
 MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ściany fundamentowej
 BŁOCZKI BETONOWE 24cm
 STYROPIAN EKSTRUOWANY 18cm NA ZAKŁAD (LAMBDA=0,035[W/mK])
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,191W/m²K

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
 MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ściany fundamentowej
 BŁOCZKI BETONOWE 24cm do rzędnej -0,20m

UWAGA:
 zmiany naniesiono
 kolorem czerwonym
 07-07-2022 r.

ADAPTACJA

mgr inż. architekt
 Magdalena Żylińska

	nowy dom projekty budowlane	26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 36 www.nowydom-projekty.pl
Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC67	
Inwestor:	GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95	
Lokalizacja:	59-180 GAWORZYCE	
Bransza:	ARCHITEKTURA	Stadium: P B
Tytuł rys:	PRZEKROJ A - A	Data:
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72	Ar. rys: A - 7/2
Opracowała:	mgr inż. Karolina Słoko	Skala: 1:50
Adaptacja:		Podpis: Data: