



Solec Kujawski, 18 czerwca 2024 r.

WIPP.BZPiFZ.271.11.2024

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-06-06 r. pod numerem 2024/BZP 00354527/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

2. Pytanie: w wyjaśnieniach w dalszym ciągu jest błąd. maty SBR nie można wykonać w kolorze ceglastym.

1. granulāt SBR pochodzi z opon i jest to granulāt w kolorze czarnym. wykonuje się z niego maty o różnych grubościach, które potem wykańcza się natryskiem lub matą epdm.

2. można zrobić to co Państwo chcą ale z granulātu epdm.

Więc pytam jeszcze raz

- czy zamawiający chce wykonać matę z granulātu SBR o grubości 10mm i wykończyć ją natryskiem z epdm-u w kolorze ceglastym? Razem da to nakładkę o wysokości 13mm?

- czy może zamawiający chce matę już z granulātu epdm w kolorze ceglastym. Matę o grubości 10mm?

Nałożenie nowej maty na istniejące boisko podniesie wysokość nawierzchni. czy zamawiający przewidział to, że nowa nawierzchnia będzie wyższa jak krawężnik? w takim wypadku należało by podnieść krawężnik do nowej wysokości.

Odpowiedź:

w dokumencie "Wytyczne techniczne" określono, że ma być wykonany "Natrysk SBR o min. grubości 10mm (nakładka)" oznacza to, że należy wykonać nakładkę z SBR o gr. min. 10mm wraz z natryskiem z EPDM w kolorze ceglastym.

Zamawiający nie przewiduje podnoszenia krawężników.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Iwona Konopa
Iwona Konopa
**Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego**