

INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

<http://platformazakupowa.pl/pn/17wog>

Dotyczy: postępowania na „Dostawę klimatyzatorów przenośnych, wentylatorów biurkowych oraz przenośnych osuszaczy powietrza na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ” – postępowanie nr – 27/WOG/D/Infrastr./21

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się ze zmianą treści SWZ i przygotowania ofert, do dnia 12.10.2021r.

Pytanie nr 1:

Czy punkt 4. Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego klimatyzatorów przenośnych należy rozumieć, że można zaoferować klimatyzatory, których przepływy powietrza zawierają się w przedziale (granicach) 320-400 m³/h?

Pytanie nr 2:

Zakres nastawu temperatury pracy klimatyzatorów przenośnych waha się najczęściej w przedziale 16-30st.C, jednakże występuje na rynku wiele modeli z zakresem ustawiania temperatur w granicach 17-30st.C oraz 18-30st.C. Czy, ze względu na ograniczoną ilość modeli klimatyzatorów przenośnych, dostępnych obecnie na rynku Zamawiający rozważa możliwość przyjęcia ofert na urządzenia z zakresem nastawu temperatur 17-30st.C? Nie wpływa to znacząco na komfort (efektywność) pracy urządzenia, a pozwala zaoferować większy wachlarz modeli.

Pytanie nr 3:

Ze względu na brak na rynku urządzeń w 100% spełniających wymagania Zamawiającego lub brak wymaganej ilości proszę o dopuszczenie poniższych parametrów:

1. Klimatyzator o zakresie ustawiania temp. 18-32
2. Osuszacz
 - o zużyciu energii 480W,
 - zakresie temp 1-35
 - zamiast filtra HEPA- który to jest nie dostępny dla tego typu urządzeń (informacja od producenta) - Wysokowydajnego filtra powietrza z poliuretanu, zmywalnego i łatwego do wymiany.

Pytanie nr 4:

Odnosnie opisu wymagań stawianych dla osuszaczy powietrza w powyższym postępowaniu zwracamy Państwa uwagę na błąd, dotyczący parametru wydajności urządzeń (p. 1 Opisu przedmiotu zamówienia). Wydajność osuszaczy powietrza jest tym większa im wyższa jest temperatura i wilgotność w danym pomieszczeniu. Parametry podane przez Państwa wskazują odwrotnie: 33l/24h dla 32 st. C i 90% wilgotności oraz 50l/24h dla 30 st. C i 80% wilgotności.

Prosimy o podanie właściwych parametrów wymaganej wydajności osuszaczy.

Pytanie nr 5:

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem na dostawę wentylatorów, klimatyzatorów oraz osuszaczy proszę o podanie producenta i modelu osuszacza na jakim wzorowano zapytanie, ponieważ nie ma urządzenia spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Czy jest możliwość zaproponowania klimatyzatora o zakresie pracy urządzenia 18°C-32°C. Większość urządzeń na rynku posiadają możliwość ustawiania temperatury od 18°C, natomiast zakres temperatury liczony od 16°C mają bardzo nieliczne urządzenia, co wprowadza ograniczoną konkurencję, co przekładać się może na większy koszt zakupu, spowodowany ograniczonym asortymentem.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższymi wątpliwościami i pytaniami Wykonawców, **Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji a następnie zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia.** Zmieniony załącznik zostaje zamieszczony na platformie zakupowej w dniu 01.10.2021r.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

w Rozdziale 12 pkt 1 SWZ, jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/17wog> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **08.10.2021 r. godz. 10:00.**

winno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/17wog> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **12.10.2021 r. godz. 10:00.**

w Rozdziale 12 TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1 SWZ, jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **08.10.2021 r. – godz. 10:30.**

winno być:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **12.10.2021 r. – godz. 10:30.**

w Rozdziale 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA pkt 1 SWZ, jest:


Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **06.11.2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

winno być:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **10.11.2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Data zamieszczenia informacji na platformie zakupowej: 01.10.2021r.

KOMENDANT

wz. mjr Robert SIERADZKI

Sekcja Zamówień Publicznych
01.10.2021r.
T 2712