



G m i n a D Ą B R O W A

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dąbrowa, dn. 27 stycznia 2022 r.

OR.271.23.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „**Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W opisie technicznym - instalacje sanitarne punkt 3.2 „Instalacja p.poż hydrantowa” wpisano uwagę: „Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych i nie uzyskaniu powyższych minimalnych wymogów należy dobrać i wykonać zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie w instalacji p.poż. do wymaganych parametrów”.

W §4 umowy zapisano wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy – Jak będą rozliczane tego typu ewentualne prace?

Odp.: Zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej nie był projektowany ponieważ zarówno hala i budynek łącznika są budynkami parterowymi a więc zarówno ciśnieni i wydajność powinny być odpowiednie wg zapewnienia właściciela sieci wodociągowej. W przypadku nie spełnienia warunków wydajności i ciśnienia hydrantów inwestor będzie zmuszony uznać roboty dodatkowe.

2. W projekcie technicznym brak jest opracowania schematów oraz algorytmu współpracy urządzeń składającym się na kaskadę dwóch pomp ciepła, każda po 60 kw. Opracowanie winno obejmować także część elektryczną. Projekt istniejący ogranicza się do zapisu „kaskada dwóch pomp ciepła powietrze woda”. Na ten brak zwracają uwagę dostawcy urządzeń podając, że brak tego opracowania może się odbić na prawidłowej pracy instalacji.

Odp.: Dostawca pompy ciepła powinien we własnym zakresie skalkulować takie schematy i algorytmy działania dwóch pomp aby zapewnić ich prawidłową współpracę.

3. Istnieje rozbieżność lokalizacji pomp ciepła. Na rysunku S3-rzut parteru zlokalizowane są bezpośrednio przy nowym budynku sali gimnastycznej. Natomiast na planie sytuacyjnym są pokazane w pasie zieleni za drogą dojazdową. Która lokalizacja jest właściwa? Zwracamy uwagę, że tej mocy pompy są w zabudowie kompaktowej hermetycznej do ustawienia na zewnątrz. Odległość od budynku ma wpływ na koszt montażu.

Odp.: Lokalizacja pomp ciepła jak na rysunku nr S-3 tuż obok budynku.

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ oraz koniecznością wprowadzenia zmian w zapisach SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia:

02.02.2022 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia:

02.02.2022 r. o godz. 12:05

W związku z tym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia gdzie:

1. **Rozdz. XI. Ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 marca 2022 r.”
2. **Rozdz. XIII ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie do dnia 2 lutego 2022 r. do godziny 12:00”
3. **Rozdz. XIV ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022 r. o godzinie 12:05”

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe wyjaśnienia i zmiany w SWZ zostaną opublikowane nie później niż do końca dnia **28 stycznia 2022 r.** na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa>

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska - Jarek