



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 05.06.2024
EZ/57/2024/387

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 54/2024

dotyczy: **Adaptacja pomieszczeń na 6 piętrze budynku CBO Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na Pracownię Patologii Molekularnej**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

- 1) Przedmiar na roboty budowlane poz. 8 – jakiego rodzaju płyty nida gips należy przyjąć do wyceny?
- 2) Przedmiar na roboty budowlane poz. 9 – jakiego rodzaju płyty nida gips należy przyjąć do wyceny?
- 3) Przedmiar na roboty budowlane poz. 8 – jakiego rodzaju płyty nida gips należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Ściany działowe obudowane obustronnie płytą g-k 2 x 12,5 mm.

Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykonać z płyt g-k wodoodpornych.

Ściany przeciwpożarowe o oznaczonej odporności ogniowej wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu gwarantującą odpowiedni parametr odporności.

Pozostałe ściany działowe wykonać z płyt g-k standardowych.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Krzymański

Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider