



p.p.226,00mn.p.m.

ZAGŁĘBIENIE	0,80	0,80	0,80	0,80
RZĘDNE TERENU	237,18	237,24	237,28	237,30
RZĘDNE OSI PRZEWODU	236,36	236,44	236,48	236,50
SPADKI	8,9%			
ŚREDNICE, MATERIAŁ	ø 65/140mm - rurociągi preizolowane			
ODLEGŁOŚCI NARASTAJĄCE	0,00	5,28	8,72	10,82

C1 C2

B5 B6

		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251		
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14		
ZAMAWIAJĄCY:	UNIwersYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ		
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż. Piotr Steczyszyn	LBS/0032/PWOS/08		
WSPÓŁPRACA:			
mgr inż. Łukasz Laskowski	ŁOD/3002/PWBS/16		
SPRAWDZAJĄCY:			
STADIUM:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
PROFIL CIEPŁOCIĄGU			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	WKANz	ZP/91/2017/WKANz/05	1:100