

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 23.04.2024 r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00297769/01, na wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie”

### **Pytanie 3 .**

Prosimy o podanie specyfikacji dla klimatyzatorów, jakie mają być zamontowane w sali głównej: rodzaj klimatyzatorów, moc jednostkową lub łączną, inne istotne parametry, które mają spełniać te urządzenia.

### **Odpowiedź 3**

Podstawowe parametry klimatyzatora:

W ramach zadania należy przewidzieć montaż co najmniej 2 jednostek o moc łączna urządzeń ok 16 kW.

Klimatyzatory naścienny, sterowany pilotem, z funkcją osuszania powietrza, jonizatorem, funkcją grzania i chłodzenia. Przynajmniej jedno z urządzeń wyposażone w pompkę skroplin.

Klasa grzania A+

Klasa chłodzenia A++

Współczynnik SCOP powyżej 4

W związku z powyższą odpowiedzią termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/liniewo>
2. a/a
3. bip