

Majdan Królewski, dnia 20 lutego 2024 roku

Zamawiający:

Gmina Majdan Królewski

ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski,

Do

wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka”

Numer referencyjny: ZP.BIF.271.01.2024

Odpowiedź do pytania do SWZ nr 3

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)³ – dalej: ZamPublU, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

W wydanych warunkach przyłączeniowych widnieje moduł fotowoltaiczny Longi Solar LR4-72HPH-450M. Przedstawiciel producenta Longi na Europę potwierdził, że ten moduł nie jest produkowany od 1,5 rok. Wobec tego faktu wnosimy o zaakceptowanie modułu o równoważnych parametrach:

- maksymalna moc modułu w warunkach STC nie mniejsza niż 450 W;
- technologia monokrystaliczna;
- od 12 lat gwarancji na produkt;
- sprawność modułu nie mniejsza niż 21%;
- wartość maksymalnego napięcia pracy (V_{mp}) nie mniejsza niż 35V;
- wartość maksymalnego prądu pracy (I_{mp}) nie mniejsza niż 13A;
- wartość maksymalnego prądu wstecznego nie mniejsza niż 24A;
- zakres temperatur pracy nie mniejszy niż -40 do +85 st C;
- temperaturowy współczynnik mocy nie mniejszy niż -0,33%/st C;



- ramka aluminiowa anodyzowana;
- szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną;
- stopień ochronności gniazda przyłączeniowego nie mniejszy niż IP68

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza się do jednego konkretnego producenta paneli fotowoltaicznych czy modelu. Byłoby to naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne przy czym to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności. Zamawiający zwraca uwagę, że odnośnie wymagań technicznych w zakresie paneli fotowoltaicznych nie zgadza się na zmianę parametrów, ponieważ w wymaganiach przetargowych przedstawione zostały wymagania paneli zgodnie z załącznikiem Zał do STWIORB_MAGAZYN KRZĄTKA.pdf.

Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi nie dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie oraz ogłoszenia o zamówieniu.