



Warszawa, dnia 05.03.2024 r.

W-1.43.2.15.2024...AW
Dot. 019/24

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 46+980 do 48+980 na odcinku Białasy – Rachocin
– nr postępowania 019/24**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania na w/w zadaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem projektu technicznego zamieszczony w SWZ przedmiar robót jest kompletny i obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania na w/w zadaniu.

Pytanie 2

W związku z zachowaniem zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej 2,5 – krotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5 \times D$) prosimy o możliwość zastosowania na warstwę wyrównawczą mieszanki AC11W 50/70 KR 1-2. Nadmieniamy, że średnia grubość warstwy wyrównawczej wynosi 3cm, w związku z czym mieszanka o uziarnieniu do 16mm nie spełnia warunku ($h \geq 2,5 \times D$) zapisanego w SST.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza na warstwę wyrównawczą zastosowanie mieszanki mineralno - asfaltowej AC-11W 50/70 KR 1-2.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłąkowski