

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy pzp

**Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP
w Gowarzewie**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy:

1. Dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie
W przedmiarze branży sanitarnej poz. 40. znajdują się przepompownia ścieków. W dokumentacji nie ma nigdzie przepompowni ani jej parametrów. Czy przepompownię należy ująć w wycenie? Jeśli tak to proszę o określenie parametrów przepompowni w celu wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Parametry przepompowni są zdefiniowane w warunkach technicznych wod-kan. Do wyceny należy przyjąć wykonanie projektu przyłącza wraz z jego realizacją.

Bogdan Kemnitz
Wójt gminy Kleszczewo