

Pytania i odpowiedzi zamawiającego

1. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj wykończenia posadzki sportowej przewiduje się w pomieszczeniu „01 Boisko”, czy jest to posadzka natryskowa zgodnie z przedmiarem i udostępnionym załącznikiem „AKW_23_6_AT-08_PODŁOGA SPORTOWA” czy ma to być wykładzina rolowana PCV zgodnie z udostępnionym projektem techniczno-wykonawczym nazwa pliku „PT_AB_SZCZEPANOWO”.

Na boisku należy zastosować wylewkę poliuretanową, zapis wykładziny PVC odnosi się do zaplecza szatniowo-socjalnego

2. W pomieszczeniu „01 Boisko” o powierzchni 530,95 m² przewiduje się sufit podwieszany zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym: „Sufit podwieszanych paneli sufitowych akustycznych z wełny szklanej z prostymi krawędziami, format 1200x600x40 mm, na zawiesiach systemowych zadania paneli stalowych samonośnych. Kolor RAL 9010 (biały)”, a w załączniku „AKW_23_6_AT-05_WYKOŃCZENIA ŚCIAN I PODŁÓG WYKOŃCZENIA” nie uwzględnia się wykonania sufitu podwieszanego w tym pomieszczeniu. Proszę o informacje, który wariant należy przyjąć do wyceny.

Do wyceny należy przyjąć wariant bez wykonania sufitu podwieszanego