

.....
(pieczętka zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, do którego nie ma zastosowania ustawa Pzp

I. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Wykonanie przeglądu ,dezynfekcji i konserwacji central klimatyzacyjnych obsługujących ;

a. Szpitalny Oddział Ratunkowy centrala klimatyzacyjna + pompa ciepła szt.1

b.c Pawilon Położniczo-Dziecięcy centrale klimatyzacyjne szt. 2

d. Chirurgia szt.1,

e. RTG -TK szt.1

II. Opis przedmiotu zamówienia

Ustalony zakres działań w ramach przeglądu dla agregatu chłodniczego ;

-sprawdzenie historii pracy agregatu,

-sprawdzenie stanu i ewentualne czyszczenie skraplacza ,

-sprawdzenie przepływu wody przez parownik,

-sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu ,

-sprawdzenie układu sterowania i ewentualna korekta nastaw,

-sprawdzenie ciśnień roboczych układu freonowego,

- sprawdzenie szczelności układów chłodniczych,,,

-sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych,

-sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika,

-sprawdzenie poprawności działania karterów sprężarek,

- sprawdzenie napięć sieci zasilającej,

- sprawdzenie poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych ,

-sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,

-kontrola poprawności działania elementów automatyki chłodniczej/zawory

rozprężne,elektrozawory oraz inne ,

-sprawdzenie zamocowań mechanicznych .

Ustalony zakres przeglądu dla central i wentylatorów :

- wymiana filtrów powietrza kpl.
- sprawdzenie i kalibracja czujnika stanu filtrów ,
- sprawdzenie stanu paska klinowego ,regulacja naciągu ,
- sprawdzenie stanu i wyczyszczenie chłodnicy,
- sprawdzenie stanu i wyczyszczenie nagrzewnicy,
- sprawdzenie poprawności działania elementów sterowania,
- sprawdzenie nastaw i parametrów pracy urządzeń,ewentualna korekta nastaw ,
- sprawdzenie zacisków elektrycznych przewodów zasilających i sterujących,
- sprawdzenie mocy i poboru prądów odbiorników elektrycznych,
- sprawdzenie stanu łożysk wału wentylatora i silników elektrycznych/osłuchanie /,
- sprawdzenie mocowań i połączeń mechanicznych,
- dezynfekcja kanałów wentylacyjnych,
- pomiar czystości powietrza ,
- z przeprowadzonego przeglądu i pomiarów Wykonawca sporządzi protokół w formie papierowej oddzielnie dla każdego Oddziału Szpitala .

Wszelkie inne usterki ,naprawy ,uzupełnienie czynnikiem chłodzącym będą rozpatrywane osobną procedurą. Na kopercie prosimy o dopisanie „Zapytanie ofertowe na przegląd klimatyzacji w oddziałach szpitalnych”. Oferty można też składać w formie elektronicznej na adres mailowy = techniczny@szpitalpisz.pl . Zamawiający preferuje kpl. ofertę , jednak warunkowo dopuszcza też składanie ofert na wybrane centrale klimatyzacyjne.

III. Kryterium oceny ofert:

- cena95.....%
- inne 5% za kpl ofertę , brak 1 części składowej oferty /centrali / -1%

Oferentowi ,który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie przedłożone pisemne zlecenie na wykonanie przedmiotu zamówienia .Termin płatności 14 dni po złożeniu dokumentów i odbiorze robót.

IV. Termin realizacji zamówienia-15.07.2022

V. Istotne warunki zamówienia:

VI. Oferta powinna zawierać:

- kpl. ofertę z ceną brutto ogółem oraz podział tej kwoty na poszczególne oddziały .
- nr. uprawnień pracownika do wykonania czynności związanych z tą ofertą .

VII. Ofertę prosimy dostarczyć do dnia **30.06.2022 r. do godziny 12.00** na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chopina 1, 12-200 Pisz / listownie lub w formie elektronicznej-e-mail techniczny@szpitalpisz.pl / lub osobiście - w formie pisemnej - do budynku administracji-sekretariat ul.Chopina1 .

VII. Informacje dodatkowe :

1. Treść oferty musi być zgodna z zapytaniem ofertowym
2. Załączniki, wybrana oferta i zapytanie ofertowe są integralną częścią zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia pisemnego protokołu z przeglądu, a wykonane działania, pomiary spełniają obowiązujące wymogi prawne.
4. Wszelkie usterki zaistniałe w terminie 30-dniowym po wykonaniu przeglądu wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do realizacji zamówienia ,załączyć ksero uprawnień.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami.

- w godzinach 8-14 w dni robocze Zamawiającego
- pisemnie na adres SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2, na adres mailowy [_techniczny@szpitalpisz.pl](mailto:techniczny@szpitalpisz.pl),

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

- Marek Góralczyk tel. 87 4254513 sprawy techniczne ,
- Magdalena Sobiewska tel. 87 42545 sprawy finansowe

22.06.2022 
DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU
mgr inż. Marek Skarżyski
(data i podpis kierownika zamawiającego)

Załącznik nr.1 Wykaz filtrów dla poszczególnych klimatyzacji .

SOR

592x592x590 -8 k F3	szt.2	Instal-Klima s.c CV-A2IX-1358A/1-1
287x592x300 -3k H6	szt.1	
287x592x600 -4k F9	szt.1.	
592x592x590-8k F9	szt.1	
592x592x500 -6k H5	szt.1	

Chirurgia

EU filter typ FS -50/4 W 710x300 PN EN 779 nr.ref. 31/17 Q 0,23 m3
VTS Clima VS 15 P.FLT G4 typ DEU 4

Noworodki

Centrala 1 F kieszeniowy C1		CP Clima Produkt nr. 16046, 16047
592x592x500 6 k F5	szt.2	
592X592x600 8k F9	szt.1	

Centrala 2 filtr kieszeniowy C2

592x592x500 4 k F5 szt.2

RTG TK

592x592x150 EU 4 szt.2
287x592x150 EU 4 szt.2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY w PISZU
SEKCJA TECHNICZNA
12 200 PISZ ul. Sienkiewicza 7
tel (0-87) 423-36-84 w. 213 woj. warm.-maz
REGON 1490316961

Załącznik Nr 2

Wykaz central klimatyzacyjnych w SP ZOZ Pisz

SOR :

1.VTS Clima VBW typ C 32243/13 nr.28295 N rok prod.2013

Pompa Ciepła

1.THAEY 233T nr. RHCOC0033L400001

Pawilon Położniczo-Dziecięcy ;

1. Clima Produkt Pszczółki C 16046 rozdz.5125

2. Clima Produkt Pszczółki C 16047 rozdz.5126

Pompa ciepła :

1.AERMEC ANL050 nr1304005166530001

Chirurgia VTS Polska VS/x10-650 /rok prod .2007

TK RTG :

1.GOLEM-G-175-2-S-P Clima -Produkt Sp.z o.o

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY w PISZU
SEKCJA TECHNICZNA
12 200 PISZ ul. Sienkiewicza 7
tel (0-87)423-36-04 w 2,3 woj.warm.-maz
REGON 1490816961